

Consultas Realizadas

Licitación 240534 - Servicio de Cableado Estructurado de Red y Eléctrico

Consulta 1 - CONSULTA N. 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
- Se podría contar con los planos de los edificios afectados a las instalaciones solicitadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
No se cuenta con planos, motivo por el cual se fijó la visita técnica.		

Consulta 2 - CONSULTA N. 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
? Para la instalación de Ductos para Troncales, se podrá cotizar canalizaciones plásticas en remplazo de los caños Galvanizados solicitados en el PBC?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>Para los ductos de las troncales de DATOS Y ELECTRICOS, No serán aceptadas canalizaciones plásticas bajo ninguna circunstancia.</p> <p>Sí será aceptada la instalación de canaletas metálicas con tapa del mismo material, en vez de los caños galvanizados. Las canaletas metálicas a ser instaladas para las troncales de DATOS Y ELECTRICOS, deberán estar sujetas a la pared con tarugos y tornillos.</p>		

Consulta 3 - PEDIDO DE PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
Solicitamos una prórroga de 15 días a fin de presentar una oferta adecuada a lo que solicita el pliego de bases y condiciones del llamado de referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
No se realizará prórroga.		