Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 245070 - ADQUISICION DE EQUIPOS COMPONENTES ELECTRONICOS

Consulta 1 - Consultas técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2012

1-Lote Nº 1
Registrador Grafico Digital sin Papel
-Al Referirse a un registrador grafico sin papel, por que es solicitado de nuevo los Distintos colores de Plumilla?
-Como se tienen 6 Entradas, son necesarias 6 salidas a Relés?
-Cual es la velocidad de las variables a ser medidas?
-Cual es la distancia del Registrador al origen de la señal a ser guardada

Lote Nº 2
-Cual es el diámetro de la Tubería a la cual será instalado el Caudalímetro Masico?
-Material de la Tubería
-Si la temperatura de Trabajo es de 200 ºC , necesariamente el Equipo de Medición debe estar montado en el Caudalímetro?
-Cuando se refiere a transmisión remota de la señal, cual es la distancia estimada para la medición remota?
-Donde serán instalados los medidores?..a quien debemos comprometer en el caso de una eventual visita a la Planta?

Lote Nº 3

-Cual es el diámetro de la Tubería a la cual será instalado el Caudalímetro Masico?
-Material de la Tubería
-Si la temperatura de Trabajo es de 200 ºC , necesariamente el Equipo de Medición debe estar montado en el Caudalímetro?
-Cuando se refiere a transmisión remota de la señal, cual es la distancia estimada para la medición remota?
-Donde serán instalados los medidores?..a quien debemos comprometer en el caso de una eventual visita a la Planta?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2012

Sr. Oferente:
1) Lote Nº1 - Registrador Grafico Digital sin papel: las plumillas de colores mencionadas se refieren a "plumillas digitales", para poder indicar y diferenciar las variables físicas (Ej: presión, temperatura y caudal)
1.1- Son necesarias las salidas a relés por cada canal
1.2- La velocidad de las variables físicas dependen del proceso. Lo importante es la velocidad del gráfico que debe estar entre 10 mm/h a 1200 mm/h.
1.3- El rango de la distancia entre el registrador y el origen de la señal está entre 50 m. a 200m.
2) Lote Nº 2 - Caudalímetros Másicos: El diámetro de la tubería es de 1 1/2" DN40.
2.1- El material de la tubería es de acero al carbono (Mannesmann); no necesariamente debe estar montado el equipo de medición sobre el caudalímetro
2.2- La distancia estimada para la medición remota es de 200m.
2.3- Serán instalados cerca del Pre-Calcinador y Horno III (aproximadamente de entre 5 a 15 metros)
2.4- En una eventual visita pueden contactar con el Preparador Electrónico.
3) Lote Nº 3 - Caudalímetros Másicos: El diámetro de la tubería es de 1 1/2" DN40.
3.1- El material de la tubería es de acero al carbono (Mannesmann); no necesariamente debe estar montado el equipo de medición sobre el caudalímetro
3.2- La distancia estimada para la medición remota es de 200m.
3.3- Serán instalados cerca del Pre-Calcinador y Horno III (aproximadamente de entre 5 a 15 metros)
3.4- En una eventual visita pueden contactar con el Preparador Electrónico.