

Consultas Realizadas

Licitación 249799 - Lco_714_Aquisición de Radiadores para Transformador

Consulta 1 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-02-2013
Respecto a la Sección III de Especificaciones Técnicas ¿ Se podrían ampliar las especificaciones técnicas en cuanto a las medidas del radiador? De existir la posibilidad, ¿dentro de que margen de medidas?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-02-2013
Las medidas de los radiadores están claramente acotados en el plano del radiador adjunto a las especificaciones técnicas, por lo tanto dichas medidas serán tomadas como referencia con un margen de tolerancia de mas/menos 1,5 mm.		