

Consultas Realizadas

Licitación 251264 - Lp0954-2013.Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de Equipos de Control y Supervisión

Consulta 1 - Fuente de Alimentacion Lotes 7,8,9

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2013
Para los equipos solicitados en los Lotes 7,8 y 9, solicitamos puedan cotizarse fuentes de alimentacion 220 VAC o -48 VDC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2013
Favor remitirse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 2 - Espacio en armarios Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2013
Aclarar si ANDE proveerá el espacio en los armarios para la colocación de los Switches.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2013
En la estación se cuenta con un rack de 19 pulgadas para la instalación del Gateway y el Switch. Conforme a lo indicado en las Especificaciones Técnicas, el suministro comprende el Switch para cumplir las exigencias de la norma 61850 (mínimo 24 puertos Ethernet, mínimo 2 puertos ópticos del tipo ST, Soporte mínimo de 50 VPN's), por ende es del tipo gerenciable y administrable (Switch Layer 3).		

Consulta 3 - Mobiliario Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2013
Aclarar si ANDE proveerá el escritorio para la colocación del IHM.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2013
No será necesario el suministro de escritorio o mobiliario.		

Consulta 4 - Formulario Planilla de Datos Garantizados

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2013
1)Solicitamos por favor a la convocante la entrega a los potenciales oferentes de los formularios de las Planillas de Datos Garantizados en formato Word, o Excel para el llenado correspondiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2013
Favor remitirse a la versión disponible en el portal de la DNCP.		