Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 256886 - Adquisición de Medidores de Caudal Másico

Consulta 1 - AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2013
En referencia a la autorización del fabricante solicitada en la sección VII del anexo I inciso F; la misma deberá ser inscripta en el registro público?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-04-2013
Ceñirse al Pliego de BAses y Condiciones		

Consulta 2 - ESPECIFICACION TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-03-2013
CUal es la densidad del fuel oil utilzado? CUal es su viscosidad a la temperatura utilizada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-04-2013
La densidad es irelevante La viscosidad es 50°C - Maximo 600 CST		