

Consultas Realizadas

Licitación 270894 - Lp995-14. Adquisición de Preformados, Conectores y Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas

Consulta 1 - CONSULTAS VARIAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2014
Estimados, favor responder las siguientes consultas:		
1) Confirmar si es necesario proveer 1 herramienta de instalación por cada 1000 conectores y 1 cepillo de acero por cada 500 conectores, según se indica en la ET 03.05.19.rev2		
2) Confirmar si es necesario proveer el 15% de cartuchos propulsores de la cantidad total de conectores.		
3) Para los ítems 3, 4 y 8 informar si son conectores para Acometida o para derivación.		
4) Para el ítem 7 confirmar si el conductor principal es 70 mm ² y el conductor derivado es 50 mm ²		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2014
1) EL suministro deberá incluir los accesorios indicados en el punto 7.1.2 de las Especificaciones Técnicas.		
2) El suministro deberá incluir los repuestos indicados en el punto 7.2 de las Especificaciones Técnicas.		
3) El ítem 3 corresponde a Conector para acometida y los ítems 4 y 8 a Conectores de derivación.		
4) Para el ítem 7, tanto para el Conductor principal como la derivación, el Conector debe cubrir el rango indicado de 50-70 mm ² .		