

## Consultas Realizadas

# Licitación 270935 - Lp0999-14. Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles

### Consulta 1 - Fusibles HH

| Consulta   | Fecha de Consulta | 12-06-2014 |
|--|-------------------|------------|
| Favor confirmar si los fusibles MT solicitados son para Uso General, pues los usos dados para este tipo de fusibles son de curvas estandar "Back up" |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 25-06-2014 |
|---|--------------------|------------|
| Los fusibles de MT tipo HH solicitados deben ser para uso general (general-purpose fuse) según establece la EE.TT N° 02.24.12 Rev. 2 en su numeral 4.1.1 y en la norma IEC 60282-1 Ed. 5.- en su numeral 3.3.4. |                    |            |

### Consulta 2 - Experiencia.

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2014 |
|---|-------------------|------------|
| En caso de que el oferente no sea el fabricante se podra usar la experiencia del fabricante como normalmente se venia haciendo en todos los llamados? |                   |            |

| Respuesta                        | Fecha de Respuesta | 17-06-2014 |
|----------------------------------|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ADENDA N°1. |                    |            |