

Consultas Realizadas

Licitación 279510 - Lp1019-14. Adquisición de TP Monopolar Tipo Intemperie y TC Tipo Interior para BT

Consulta 1 - CGC 27.1 Multas

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2014
Solicitamos limitar el monto máximo de multa por atraso en la entrega de los equipos. Solicitamos que el monto máximo de multa sea de 10 % del monto de contrato. La falta de límite de monto de multa es una práctica abusiva hacia el Proveedor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, Condiciones Generales del Contrato (CGC) 27.1 y Condiciones Especiales del Contrato (CEC).		

Consulta 2 - Ensayos Tipo para Equipos de Medicion

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
Consultamos sí serán aceptados ensayos tipo realizados sobre un modelo de mayor capacidad al solicitado en las Especificaciones Técnicas establecidas en esta licitación, específicamente sobre un modelo para 35 KV.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2014
Al respecto, en el Item 5.1 de las Especificaciones Técnicas N° 04.14.18- Rev. 4 se indica que todos los ensayos de tipo deben ser realizados sobre un solo equipo que debe estar identificado, debe ser idéntico al modelo a ser suministrado. Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas.		