

## Consultas Realizadas

# Licitación 290602 - LCO SBE Nº 15/2015 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DATACENTER"

### Consulta 1 - ítem 2 UPS de 20 KVA

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2015
1) Si la Tension de salida nominal, puede ser de 220 V		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2015
Se mantiene lo establecido, considerando que la Convocante posee una unidad UPS con Entrada Nominal Trifásica (380V) y Salida Nominal Trifásica (380V) y una de las exigencias establecidas es que esta unidad UPS debe permitir en un futuro configuración redundante 1+1 con la adición de una unidad UPS adicional y sus accesorios. Ver Adenda Nº 01.		

### Consulta 2 - ítem 2 UPS de 20 KVA

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2015
2) Si el ruido audible a 1 metro de la unidad podría ser hasta 60 dB.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2015
Se aclara que el Mínimo exigido es un nivel de ruido audible a 1 metro de la unidad de 55 dBA, por tanto podría ser superior a lo requerido. Ver Adenda Nº 01.		