

## Consultas Realizadas

# Licitación 297444 - LPN SBE 48-15 CONTRATACION DE SERV DE MAN PREV Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA MARCA IPA PERTENECIENTES AL IPS

### Consulta 1 - Observación: Repuestos de la misma marca de los equipos

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2015
<p>Donde Dice:            Se aceptarán únicamente repuestos de la misma marca de los equipos afectados al presente llamado a contratación, no así repuestos compatibles.</p> <p>Consulta: Los sistemas de tratamiento de agua por osmosis inversa son sumamente complejos y están compuesto por un sinnúmero de partes de varias tecnologías y de diferentes marcas, por tal motivo IPA ARGENTINA así como todas las fábricas de este tipo de equipos, utiliza para la fabricación de sus plantas de agua partes de otras marcas como son motores, membranas, filtros, carcasas, sensores, flujómetros, etc. Las partes utilizadas son dimensionadas y seleccionadas de acuerdo a un diseño de ingeniería según capacidad de producción, características de agua de alimentación y agua producto que se desea lograr, por tal motivo sugerimos que dicha especificación sea de la siguiente manera: SE ACEPTARAN UNICAMENTE REPUESTOS DE LA MISMA MARCA Y CARACTERÍSTICAS UTILIZADOS ORIGINALMENTE POR EL FABRICANTE PARA LOS EQUIPOS AFECTADOS AL PRESENTE LLAMADO A CONTRATACION.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2015
<p>El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.</p>		

### Consulta 2 - Observación:

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2015
<p>Donde Dice:            En el costo mensual del mantenimiento de los tres módulos de tratamiento de agua están incluidos los insumos para el análisis de PH, Cloro, Conductividad, Dureza, insumos para desinsectación y Mano de obra del personal técnico, el cual debe estar presente en la sala distribuido en tres turnos las 24 horas todos los sábados, domingos y feriados.</p> <p>Consulta: creemos que hay un error de redacción en la última parte donde dice el cual debe estar presente en la sala distribuido en tres turnos las 24 horas todos los sábados, domingos y feriados            Sugerimos diga: En el costo mensual del mantenimiento de los tres módulos de tratamiento de agua están incluidos los insumos para el análisis de PH, Cloro, Conductividad, Dureza, insumos para desinsectación y Mano de obra del personal técnico el cual debe estar presente en la sala distribuido en tres turnos las 24 horas todos los días incluyendo sábados, domingos y feriados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2015
<p>El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.</p>		

### Consulta 3 - OBSERVACIÓN: FECHA DE FACTURACIÓN

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-08-2015
<p>DONDE DICE: 5. Declaración Jurada de que los bienes son nuevos y no remanufacturados y donde conste la fecha de fabricación. La documentación deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del País de Origen del bien.</p> <p>Consulta: Normalmente la FECHA DE FABRICACIÓN es solicitada cuando se trata de equipos, en este caso solicitan REPUESTOS, por lo que creemos que no corresponde este pedido debido a que es un contrato abierto de dos años y los repuestos se entregan a necesidad.</p> <p>SUGERIMOS que esta cláusula quede de la siguiente manera: DECLARACIÓN JURADA DE QUE LOS BIENES SON NUEVOS Y NO REMANUFACTURADOS. LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR LEGALIZADA POR EL CONSULADO PARAGUAYO DEL PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN.</p>		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	14-08-2015
<p>El oferente deberá adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		