

Consultas Realizadas

Licitación 298332 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA DE VIDEO CONFERENCIA PARA IMPLEMENTACIÓN AULA VIRTUAL CIEJ

Consulta 1 - GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2015
<p>EN LA SECCIÓN I. CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, B- PLAZOS DE LA SUBASTA, 10.7 PORCENTAJE DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS, ESTABLECEN CUANTO SIGUE: Deberá ser el 3% del valor total de la oferta.. (Art. 39 Ley 2051/03)</p> <p>LA GARANTÍA DEBERÁ EXTENDERSE POR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.</p> <p>SOLICITAMOS ACLARACIÓN SOBRE: LA GARANTÍA DEBERÁ EXTENDERSE POR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2015
<p>REMITIRSE A LA ADENDA 1.</p>		

Consulta 2 - ANEXO Nº 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2015
<p>EN EL ANEXO Nº 1, INCISO F) CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ADICIONAL REQUERIDO, SOLICITAN CUANTO SIGUE: Presentar Declaración Jurada de que cuenta con experiencia en provisión e instalación de software y licencias, de 3 (tres) años.</p> <p>CONSULTAMOS SI LA DECLARACION JURADA A SER PRESENTADA PODRÍA INDICAR DE QUE EL OFERENTE CUENTA CON EXPERIENCIA EN LA PROVISIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LA SECCION III Y SECCION VI, FORMULARIOS, FORMULARIO Nº 3, LISTA DE PRECIOS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2015
<p>REMITIRSE A LA ADENDA 1.</p>		

Consulta 3 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2015
<p>EN LA SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS, NO SE ENCUENTRA EL PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, PERO SI EN LA SECCION V. MODELO DEL CONTRATO.</p> <p>SOLICITAMOS ACLARACION DE SI EL PLAN DE ENTREGAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SECCION V, ES EL QUE SE DEBE DE TENER EN CUENTA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2015
<p>REMITIRSE A LA ADENDA 1.</p>		

Consulta 4 - Con respecto al lote 2 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2015
Con respecto al lote 2 ítem 1, solicitamos sea aclarado si la garantía del mismo es de 2 o 3 años, ya que en las especificaciones solicitan ambos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2015
REMITIRSE A LA ADENDA 1.		

Consulta 5 - Con relación al Lote 2 Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2015
Con relación al Lote 2 Ítem 2, donde el PBC solicita Tensión de la red en línea: 140-280 V mínimo. Solicitamos sean aceptados equipos con Tensión de la red en línea: 170-280 V, de manera a dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes a presentar sus propuestas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2015
REMITIRSE A LA ADENDA 1		

Consulta 6 - Con relación al Lote 2 Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2015
Con relación al Lote 2 Ítem 2, donde el PBC solicita Tensión de salida: 220/230/240 $\pm 5\%$ min. Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Tensión de salida: 230 $\pm 10\%$ min, debido la diferencia con lo requerido es mínima y de manera a dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes a presentar sus propuestas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2015
Con relación al lote 2 ítem 2, donde se solicita tensión de salida: 220/230/240 $\pm 5\%$ min. SE MANTIENE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 7 - Lote 1, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2015
Lote 1, Ítem 1 "Unidades internas: 4 discos duros de 1 TB 7.200 RPM NL SAS 3.5" Hot-Plug instalados en RAID 10."		
Se solicita a la convocante sean considerados discos de 1 TB NL-SAS de 1 TB de dimensiones 2.5", ya que estas características limitan la posibilidad de ofertar otros discos con las mismas características y beneficios que lo solicitado en el pliego además esto no varía el rendimiento solicitado por la Convocante, además esto dará mayor oportunidad de participar a otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2015
REMITIRSE A LA ADENDA 1.		

Consulta 8 - Lote 1, Ítem 1 Sistemas operativos compatibles

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2015
<p>Lote 1, Ítem 1 "Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows Server 2008/2012 R2, Microsoft Windows Server 2008/2012 SP2, Novell Suse Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux."</p> <p>Se solicita a la convocante aclarar si la barra / entre 2008 y 2012 significa "y" o significa "o". Además se solicita también que se consideren como opcionales Microsoft Windows Server 2008 R2 ya que está solicitando Windows Server Estándar 2012.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2015
<p>Con relación al Lote 1, Ítem 1 "Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows Server 2008/2012 R2, Microsoft Windows Server 2008/2012 SP2, Novell Suse Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux. LA BARRA / SIGNIFICA O, POR ENDE QUEDA EXPRESADA LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR WINDOWS SERVER ESTÁNDAR 2008.</p>		

Consulta 9 - Plazo de consultas.

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2015
<p>En el pliego de bases y Condiciones. Sección III. Requisitos de los bienes y/o Servicios solicitados. Punto 1. Especificaciones técnicas. Lote 4. Item 1 y 2. Se debe incluir la instalación y configuración de los bienes ofertados. teniendo en cuenta que no se estable una visita de relevamiento de datos solicitamos respetuosamente establecer una fecha de visita con personal tecnico de la convocante para garantizar el correcto dimensionamiento de la instalación. Asi mismo, solicitamos una prorroga en el plazo de consultas para introducir aquellas que pudieran surgir durante la vista.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2015
<p>NO SE CONSIDERA NECESARIA UNA VISITA PREVIA DEL ESCENARIO PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN; YA QUE LA SALA ASIGNADA CUENTA CON LAS CONDICIONES TANTO DE CONECTIVIDAD, SERVICIO ELÉCTRICO Y DE ESPACIO FÍSICO. SOLO EL EQUIPO CENTRAL SERÁ INSTALADO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, UNA VEZ TRANSFERIDO EL CONOCIMIENTO TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE TIC DE LA CSJ, PROCEDERÁN A LA INSTALACIÓN POSTERIOR EN LOS DEMÁS LUGARES ASIGNADOS.</p>		

Consulta 10 - Idioma de los documentos.

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2015
<p>En el pliego de Bases y Condiciones. Seccion I. Calendario de Eventos y datos de la Subasta. IAO.SBE 1.6 . Establece: "La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO". Solicitamos respetuosamente sean aceptados catálogos en idioma Ingles ya que la mayoría de los fabricantes tienen sus catálogos es dicho idioma.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2015
<p>SE MANTIENE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p>		

Consulta 11 - Para el Lote 2 ítem 2, UPS (de 1000 VA)

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2015
solicitan:		
Tomas de reserva: Tipo americano Nema (4) - Sobre tensión (1).		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Tomas de reserva tipo IEC (4) sobre batería y (1) Sobre tensión, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2015
REMITIRSE A LA ADENDA 1.		

Consulta 12 - Para el Lote 2 ítem 2, UPS (de 1000 VA)

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2015
solicitan:		
Baterías reemplazables por el usuario exigido		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con baterías cambiables con herramientas por usuarios o técnicos certificados de la empresa oferente, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2015
SE MANTIENE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 13 - Para el Lote 2 ítem 2, UPS (de 1000 VA)

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2015
solicitan:		
Tensión de salida: 220/230/240 ±5%min.		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Tensión de salida: 220/230/240 ±10%, teniendo en cuenta que esto no afectaría al rendimiento general del equipo, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2015
Con relación al lote 2 ítem 2, donde se solicita tensión de salida: 220/230/240 ±5% min. SE MANTIENE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 14 - Para el Lote 2 ítem 2, UPS (de 1000 VA)

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2015
solicitan:		
Frecuencia en línea: 50/60 Hz \pm 5% Hz min.		
Solicitamos respetuosamente aclarar si la frecuencia de línea solicitada se refiere a la frecuencia de entrada o en su defecto puedan ser aceptados equipos con frecuencia de entrada de 50/60 \pm 10%, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2015
SE MANTIENE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 15 - Para el Lote 2 ítem 1, UPS (de 3000 VA)

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2015
solicitan:		
Certificación ISO 9001:2000		
Solicitamos respetuosamente aclarar si la certificación ISO requerida es la ISO 9001:2008, ya que es la utilizada actualmente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2015
REMITIRSE A LA ADENDA 1.		

Consulta 16 - Para el Lote 2 ítem 1, UPS (de 3000 VA)

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2015
solicitan:		
Autonomía: 15 minutos o superior a media carga		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con autonomía a media carga de 10 aproximadamente, teniendo en cuenta que normalmente equipos de la capacidad solicitada poseen estos tiempos de autonomía, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2015
SE MANTIENE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 17 - Para el Lote 2 ítem 1, UPS (de 3000 VA)

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2015
solicitan:		
Autonomía: 15 minutos o superior a media carga		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con autonomía a media carga de 10 aproximadamente, teniendo en cuenta que normalmente equipos de la capacidad solicitada poseen estos tiempos de autonomía, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2015
SE MANTIENE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		