

Consultas Realizadas

Licitación 309085 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES EN VARIOS SITIOS DE LA COMPAÑÍA

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	29-11-2016
12.3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.		
La Potencia nominal de los transformadores será de 215 KVA, 63 y 45 KVA (trifásico), a tensión y frecuencias nominales, para una elevación límite de temperatura del arrollamiento de 65 °C sobre la del ambiente de 40 °C.		
las potencias normalizadas son de 200kVA y 250kVA, es posible ofertar una de ellas en reemplazo de 215kVA trifasico?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-12-2016
Remitirse a la Adenda N° 4		