

Consultas Realizadas

Licitación 310518 - LPN SBE 92-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS ELECTRICAS CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Consulta 1 - Anexo I Punto F inc 2

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2016
Favor especificar para que repuestos se debe presentar la Autorizacion del fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-11-2016
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 2 - Anexo I Punto F inc. 12

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2016
Que nivel deben tener los cursos y que titulos deben acreditar los personales de nivel tecnico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-11-2016
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 3 - Anexo I Punto F inc 13

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2016
El Ingeniero solicitado debiera estar inscripto en la seguridad social del IPS?. Que documentos seran exigibles para la comprobacion de la relacion de dependencia con la empresa para acreditar la antiguedad de 1 año solicitado en el P.B.C.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-11-2016
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 4 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2016
Especificaciones tecnicas items 28 y 29 Se acepta el reemplazo de las barras de energia por cables		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-11-2016
Se aclara que las barras de energía deberán ser construidas en cobre aislado según el esquema del PBC.		

Consulta 5 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2016
-----------------	--------------------------	------------

Especificaciones tecnicas items 28 y 29. Se acepta el reemplazo de las barras de energia por cables

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-11-2016
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que las barras de energía deberán ser construidas en cobre aislado según el esquema del PBC.

Consulta 6 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2016
-----------------	--------------------------	------------

Especificaciones tecnicas items 28 y 29 Se acepta el reemplazo de las barras de energia por cables

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-11-2016
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que las barras de energía deberán ser construidas en cobre aislado según el esquema del PBC.

Consulta 7 - Certificado de origen de producto y empleo nacional

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2016
-----------------	--------------------------	------------

Que actividad especifica sera considerada para la aplicación del margen de preferencia nacional para el referido llamado

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-11-2016
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que la actividad específica solicitada para la aplicación del margen de preferencia nacional debe estar relacionada con los servicios del área electromecánica

Consulta 8 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2016
-----------------	--------------------------	------------

Especificaciones Tecnicas - Otros Servicios Incluidos.
Donde se solicita personal permanente de 06:00 a 18:00 Hs, consultamos si el personal permanente debe ser de Lunes a Viernes

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-11-2016
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.