

## Consultas Realizadas

# Licitación 310826 - ADQUISICIÓN DE CABLES PARA ACOMETIDA

### Consulta 1 - ESPECIFICACIONES CONFUSAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2016
<p>En las características se indica que el % de conductividad debe de ser 30%, sin embargo en las características eléctricas (página 2) solicita que la resistencia eléctrica de corriente continua a 20 °C no debe ser superior a 113 ohm/km. La norma ASTM B-227 indica que para una conductividad de 30% la resistencia eléctrica a 20 °C es de 120.37 ohm/km; mientras que para un conductor de 40% de conductividad la resistencia eléctrica es de 90.29 ohm/km.</p> <p>Por favor confirmarme el grado de conductividad requerido</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2016
<p>Al respecto, se informa que el porcentaje de conductividad requerido debe ser del 30% tal como está estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS.</p>		

### Consulta 2 - Solicitud de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2016
<p>Estimados señores,</p> <p>Solicitamos una prórroga para la presentación de oferta de por lo menos 10 días, debido a que el tiempo establecido para la subasta es muy corto, de tal forma a que podamos presentar una oferta conveniente para los intereses de vuestra distinguida empresa.</p> <p>Gracias.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2016
<p>Favor remitirse a la Adenda N° 1.</p>		