

## Consultas Realizadas

# Licitación 312773 - Lp\_1216 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución

### Consulta 1 - Lote 3, Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2016
Favor aclarar para el Lote 3, Item 4, si el Terminal es Recto o Doblado a 90º, Cual es el Material del Barril y cual de la Zapata. Gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2016
El ítem 4 del Lote 3 se refiere a los terminales bimetálicos acodados, tipo ojal, de instalación por indentación profunda. Con relación a la consulta sobre el material del conector terminal, se aclara lo siguiente: 1. La parte del tubo y/o barril, donde va almacenado el cable y es prensado mediante la pinza de compresión debe ser de aluminio. 2. El ojal y/o zapata al que se refiere el oferente (donde debe ir fijado el tornillo), se indica que ésta debe ser de material de cobre.		

### Consulta 2 - Preformados, Conectores y Terminales para Distribucion

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2016
Por favor necesito saber a que se refiere el ítem 4 del lote 4 - caja terminal exterior para cable 50 mm <sup>2</sup> - ET 03.05.11 (de 1990)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2016
El ítem 4 del Lote 4 se refiere a Terminación Unipolar para cable de MT de 50 mm <sup>2</sup> .Al respecto, favor remitirse a las Especificaciones Técnicas.		

### Consulta 3 - Preformados, Conectores y Terminales para Distribucion

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2016
Consulta por SBE, Respecto al alcance del suministro de los terminales de los ítems 5 y 6 (lote4) informar si se deberá incluir o no el terminal bimetálico o de cobre estañado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2016
Los ítem 5 y 6 del Lote 4 deben incluir los terminales indicados en el punto b) del numeral 6.1.1. de la EE.TT. 03.05.10 Rev. 1		