

## Consultas Realizadas

### Licitación 313835 - Adquisición de Generador

#### Consulta 1 - SOBRE LAS EETT

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2016
<p>Consulta 1- En el pliego no menciona día, hora, persona de contacto para que el instalador realice la visita técnica de relevamiento, a fin de elaborar su propuesta, por lo que solicitamos publicar estos datos y fijar una fecha para lo indicado.</p> <p>Consulta 2- Con respecto a lo solicitado en el siguiente punto: "La cabina insonorizada deberá ser de fabrica, con un nivel menor de 75 dB a 7m de distancia" solicitamos sean aceptados equipos con un nivel de <math>82 \pm 2,3</math> dB a 7m de distancia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2016
<p>1 -Se va a Fijar la fecha de visita para los potenciales oferentes al sitio recomendado para el generador en Casa matriz del BNF, en coordinación con la División de Servicios Generales, Oficina de Mantenimiento de Edificios, con el Ing. Gustavo Ramirez.</p> <p>2- Se podrá aceptar la Cabina Insonorizada de Fabrica del Grupo Generador, con un nivel de sonido emitido de hasta <math>80 \pm 2,3</math> dB a 7m de distancia.</p>		