

## Consultas Realizadas

# Licitación 317495 - Lp1270\_2016 Adquisición de Accesorios para Líneas de Distribución

### Consulta 1 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2016
<p>Solicitamos a la convocante aclarar los siguientes puntos:</p> <p>1- Para los casos de los brazos C y C +L. las medidas especificadas están en mm; pero entendemos que pertenecen a perfiles en pulgadas. ¿Es posible que para el caso de los perfiles UPN de 76 x 36 mm que especifica en el plano?.</p> <p>2- ¿80x40 mm puede ser esta medida?</p> <p>3- Se puede realizar en Chapa de Fe 1010 1020 de los espesores y medidas que dice el plano; pero el lomo del perfil cera de cantos muertos (redondeado) y NO de cantos vivos como es el perfil Normalizado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2016
<p>1- Las dimensiones deben de estar de acuerdo a los diseños y dentro del rango de tolerancias establecidas en el ítem 3.4 de las Especificaciones Técnicas ANDE N° 03.40.05 y 03.40.06 respectivamente.</p> <p>2- ídem a la respuesta transcrita en el ítem 1 de la consulta.</p> <p>3- Los brazos C y C + L, se deben fabricar utilizando materiales establecidos en el ítem 3.2 de las Especificaciones Técnicas ANDE N° 03.40.05 y 03.40.06 respectivamente.</p>		