

Consultas Realizadas

Licitación 324710 - Adquisición de Mamparas (SBE)

Consulta 2 - CONSULTA SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2017
<p>CONSULTA 1: PERFIL U Y H: LAS MISMAS SOLICITAN PERFILES DE 6 METROS DE LARGO. SINEMBARGO EN EL MERCADO SOLO SE FABRICA PERFILES DE 3 METROS DE LARGO.</p> <p>CONSULTA 2: VIDRIOS: LOS VIDRIOS SOLICITADOS SON DE 3MM. A MODO DE SUGERENCIA CREEMOS CONVENIENTE MENCIONAR QUE EL VIDRIO DE ESE ESPESOR ES MUY FRÁGIL PARA VENTANAS DE MAMPARAS, DEBIENDO SER COMO MÍNIMO DE 4MM, QUE ES DE MAYOR RESISTENCIA.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2017
<p>Se modifica los perfiles de 6 metros de largo a 3 metros de largo. Por tanto remitirse a la Adenda N° 2. Se modifica la medida de los vidrios de 3mm a 4mm. Por tanto remitirse a la Adenda N° 2.</p>		