Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 342617 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE ASCENSORES EN VARIAS CENTRALES DE LA COMPAÑÍA

Consulta 1 - Provision de Bombas y Resistencia al Fuego

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2018

Buenos Dias

Consulto si la provisión de bombas para el desague del pozo del edificio san esteban será por cuenta del contratante o por cuenta de copaco?

Otra consulta, favor aclarar el tiempo mínimo de resistencia al fuego en minutos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2018

A) La provisión de la bomba de desague para el sitio San Esteban
correrá a cuenta del Oferente adjudicado.
B) El tiempo mínimo de Resistencia al fuego para los ascensores deberá
ser de igual o mayor a 30 minutos.