Consultas Realizadas

Licitación 355714 - Lp1473-18 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución - Ad Referéndum

Consulta 1 - Experiencia y Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2019

Estimados señores, Por medio de la presente solicitamos que la Experiencia y Capacidad Técnica, se solicite conforme los otros pliegos de licitaciones de ANDE, donde se expresa de la siguiente manera:
a) a) Acreditar dedicarse al negocio del ramo de los bienes licitados, como mínimo desde hace 3 (tres) años y tener experiencia en la provisión de los bienes objetos de esta licitación u otros de similares o superiores características por el mismo periodo de tiempo, comprobados con la presentación de documentos conforme solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII.
b) b) Presentar los documentos del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar como mínimo 3 (tres) años de experiencia en la fabricación de los bienes objeto de esta licitación u otros de similares o superiores características técnicas, mediante la presentación de documentos conforme solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII.
c) c) Presentar documentos del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar haber fabricado como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la cantidad de los bienes ofertados, conforme solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII. La convocante sumará la cantidad indicada en cada documento para verificar el cumplimiento de este requisito.
d) d) Presentar ensayos de tipo solicitados en las Especificaciones Técnicas y los datos de los laboratorios serán verificados en cuanto a existencia y autenticidad de su contenido a través del sitio web del laboratorio o del organismo que lo acreditó, del correo electrónico, de los números telefónicos y otros datos de los respectivos laboratorios.

Nuestra solicitud obedece a que existen equipos que solo la ANDE puede comprar y lo compra muy pocas veces, así que, este requisito será imposible de cumplir a excepción de la empresa que ha suministrado estos materiales en anteriores licitaciones.
Creemos que la ANDE desea la mayor cantidad posible de oferentes y el requisito de Experiencia del actual pliego es una limitante muy fuerte.
Gracias.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2019

Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta 2 - Requisitos experiencias del oferente

Consulta	Fecha de Consulta	16-01-2019

Estimados, solicitamos se respondan las siguientes consultas:

1)Si no fuese la fabrica el oferente, es viable acreditar el punto a) de los requisitos para calificación, mediante la experiencia del fabricante de los bienes?

2)A que se refieren exactamente con "negocio del ramo"?
Aguardamos sus comentarios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2019

Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta 3 - CONSULTAS VARIAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-01-2019

Confirmar si es necesario proveer 1 herramienta de instalación por cada 1000 conectores y 1 cepillo de acero por cada 500 conectores, según se indica en la ET 03.05.19.rev2
Confirmar si es necesario proveer el 15% de cartuchos propulsores de la cantidad total de conectores.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2019

Al respecto, el suministro deberá incluir los accesorios indicados en el punto 7.1.2 de las Especificaciones Técnicas N° 03.05.19 Rev. 2, con relación a los cartuchos propulsores se deberá proveer el quince por ciento (15%) de la cantidad total de conectores, tal como se indica en el punto 7.2 de las Especificaciones Técnicas N° 03.05.19 Rev. 2

Consulta 4 - CONSULTAS VARIAS - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	17-01-2019

Respecto al LOTE 4, consultamos:
Confirmar si es necesario proveer 1 herramienta de instalación por cada 1000 conectores y 1 cepillo de acero por cada 500 conectores, según se indica en la ET 03.05.19.rev2
Confirmar si es necesario proveer el 15% de cartuchos propulsores de la cantidad total de conectores.

Lote 4 - ITEM 7: Por favor aclarar descripción (solo esta mencionado el cable principal 150 mm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2019

Al respecto, con relación a la consulta acerca del alcance de suministro y repuestos, aclaramos que el suministro deberá incluir los accesorios indicados en el punto 7.1.2 de las Especificaciones Técnicas N° 03.05.19 Rev. 2, con relación a los cartuchos propulsores se deberá proveer el quince por ciento (15%) de la cantidad total de conectores, tal como se indica en el punto 7.2 de las Especificaciones Técnicas N° 03.05.19 Rev. 2.

Con relación a la consulta del Lote 4 - Ítem 7, favor remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta 5 - SOLICITAR MODIFICACIÓN EN LA PLANILLA DE PRECIOS

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2019

Respecto al LOTE 4, en caso de que la respuesta a estas consultas, sean afirmativas:

Confirmar si es necesario proveer 1 herramienta de instalación por cada 1000 conectores y 1 cepillo de acero por cada 500 conectores, según se indica en la ET 03.05.19.rev2
Confirmar si es necesario proveer el 15% de cartuchos propulsores de la cantidad total de conectores.

Solicitamos que se modifique la planilla de precios y se incluyan los respectivos repuestos, para evitar inconvenientes a la hora del despacho. Como los repuestos no figuran explicitamente en la planilla de precios , al momento de facturar según contrato y guiándonos por la planilla de precios, no se mencionan los repuestos y al momento de nacionalizar la carga, lo que se importa físicamente no se ve reflejado en la factura.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2019

Al respecto, con relación a la consulta acerca del alcance de suministro y repuestos, aclaramos que el suministro deberá incluir los accesorios indicados en el punto 7.1.2 de las Especificaciones Técnicas N° 03.05.19 Rev. 2, con relación a los cartuchos propulsores se deberá proveer el quince por ciento (15%) de la cantidad total de conectores, tal como se indica en el punto 7.2 de las Especificaciones Técnicas N° 03.05.19 Rev. 2. Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 6 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	23-01-2019
LOTE 4: - Para el ítem 11 y 12 del lote 4 por favor confirmar a que matricula de la página 11/13 de la ET03.05.19-rev2 corresponden.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2019
Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 3.		