

Consultas Realizadas

Licitación 376153 - Lco1086_Aquisición de Cuadros de Alarmas

Consulta 1 - Contactos repetidores por puntos

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2020
Con respecto al punto 4.5 de la Especificación Técnica GT/DPM/003/2020, se consulta amablemente si se podrán ofertar equipos que no cuenten con contactos repetidores por puntos ya que no representa una función imprescindible del equipo y habrá mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. "Deberá poseer un contacto repetidor reversible programable".		

Consulta 2 - Consulta punto 4.6 EETT GT/DPM/003/2020

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2020
Con respecto al punto 4.6 de la Especificación Técnica GT/DPM/003/2020, se consulta amablemente si se podrán ofertar equipos que cuenten con contactos 2xAlarma (NO), 1xFault (NO/NC) disponible 250Vdc/0.2 A (no programable).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. "Deberá poseer un contacto de Falta CC reversible programable".		

Consulta 3 - Fuente de Alimentación

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2020
Con respecto al punto 4.7 de la Especificación Técnica GT/DPM/003/2020, se consulta amablemente si se podrán ofertar equipos sin fuente de alimentación auxiliar de 220 VAC ya que el voltaje principal de equipos críticos en una subestación (relés de protección y control) es de 110VDC el cual posee banco de baterías. Cabe destacar que la alimentación de 220 VAC no posee respaldo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. "La tensión de alimentación de Falta CC deberá ser de 220 VAC".		

Consulta 4 - Frecuencia de la Bocina

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2020
Con respecto al punto 4.9 de la Especificación Técnica GT/DPM/003/2020, se consulta amablemente si se podrán ofertar equipos con frecuencia de la bocina de 3500 Hz (+- 500Hz), ya que la frecuencia no guarda relación con la operatividad y funcionamiento del equipo. Son parámetros muy específicos que varía para cada fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - Normas Europeas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2020
Con respecto al punto 4.9 de la Especificación Técnica GT/DPM/003/2020, se consulta amablemente a la convocante si podrán ser tenidas en cuenta normas EN (Normas Europeas).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - Dimensiones del Equipo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2020
Se solicita amablemente a la convocante que la medidas del equipo que se mencionan en la EETT sean solo de referencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. "Las dimensiones del equipo no podrán exceder los 230 x 225 mm de ancho y alto respectivamente, según especifica el punto 4.17 de las Especificaciones Técnicas".		

Consulta 7 - Medidas de cuadros de alarma

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2020
Se solicita aclarar el rango de dimensiones mínimas y máximas de los equipos, ya que solicitando medidas específicas se direccionan hacia una sola marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. "Las dimensiones del equipo no podrán exceder los 230 x 225 mm de ancho y alto respectivamente, según especifica el punto 4.17 de las Especificaciones Técnicas".		