

Consultas Realizadas

Licitación 376303 - Construcción de biblioteca filial Curuguaty-Plurianual

Consulta 1 - Aclaración de Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2020
Por la presente se solicita la aclaración en las especificaciones técnicas del siguiente rubro para una correcta cotización del mismo: 1.65 Instalación de Aire Acondicionado con Equipos: ¿El mismo sería provisión e instalación de los equipos de acondicionador de aire o solamente sería instalación, favor aclarar, en todo caso de cuántos BTU sería la capacidad de los mismos, que tipo de acondicionador de aire sería (Split, cassette, etc)		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2020
Por la presente se aclara que el ítem 1.65 Instalación de Aire Acondicionado con Equipos incluye:Provisión y colocación de equipos de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo split (piso techo) Incluye cañerías de interconexión y desagües		