

## **Consultas Realizadas**

# **Licitación 376965 - ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS E INSUMOS DE FERRETERIA**

## Consulta 1 - CONSULTA EETT

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2020
<p>Buenas, tengo las siguientes consultas</p> <p>Item 1: Si se puede cambiar la lámpara de bajo consumo por LED con su equivalencia o superior (afectaría el referencial) ya que ese tipo de lámpara se va discontinuando</p> <p>Item 3,4,15,16,17,19: Si el cable puede ser clase 4</p> <p>Item 22,23,24: Las lamparas de bajo consumo se van discontinuando, si pueden ser reemplazadas por su equivalente en LED (afectaría el referencial)</p> <p>Item 28 Y 29: En lugar de PANAM (que ya no viene) para reemplazarlo por placas y/o cajas con interruptores/disyuntores de 25A</p> <p>Item 30: Fuente de luz de 60Leds con 12 horas de luz débil.</p> <p>Item 44: Reemplazar la lampara de 105 bajo consumo por equivalente en LED (cambia el precio referencial)</p> <p>Item 50: para ofrecer tubo de 18w con características similares</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2020
<p>Ítem 1: Si se puede cambiar la lámpara de bajo consumo por LED con su equivalencia o superior (afectaría el referencial) ya que ese tipo de lámpara se va discontinuando</p> <p>Respuesta: Debido a la cantidad de horas que se encuentran encendidas las luces en las distintas dependencias de la institución, aproximadamente como mínimo son 10 horas de uso, la convocante considera mantener las lámparas de bajo consumo, dado el tiempo de vida útil del mismo.</p> <p>Ítem 3, 4, 15, 16, 17, 19: Si el cable puede ser clase 4</p> <p>Respuesta: Ya que los mismos son utilizados en las distintas oficinas de la institución y van dentro de construcción antigua, la convocante considera mantener, los cables de CLASE 5, debido a la flexibilidad del producto.</p> <p>Ítem 22, 23, 24: Las lámparas de bajo consumo se van discontinuando, si pueden ser reemplazadas por su equivalente en LED (afectaría el referencial)</p> <p>Respuesta: Debido a la cantidad de horas que se encuentran encendidas las luces en las distintas dependencias de la institución, ya que aproximadamente como mínimo son 10 horas de uso, la convocante considera mantener las lámparas de bajo consumo, dado el tiempo de vida útil del mismo.</p> <p>Ítem 28 Y 29: En lugar de PANAM (que ya no viene) para reemplazarlo por placas y/o cajas con interruptores/disyuntores de 25A</p> <p>Respuesta: La convocante considera mantener las llaves PANAM, por la durabilidad y el tiempo de vida útil.</p> <p>Ítem 30: Fuente de luz de 60Leds con 12 horas de luz débil</p> <p>Respuesta: En el caso que la institución quede sin energía eléctrica, necesitaría más de 12 horas de luz por lo tanto la convocante se mantiene en el pedido con 15 horas de duración.</p> <p>Ítem 44: Reemplazar la lámpara de 105 bajo consumo por equivalente en LED (cambia el precio referencial)</p> <p>Respuesta: Debido a la cantidad de horas que se encuentran encendidas las luces en las distintas dependencias de la institución, aproximadamente como mínimo son 10 horas de uso, la convocante considera mantener las lámparas de bajo consumo, dado el tiempo de vida útil del mismo.</p> <p>Ítem 50: para ofrecer tubo de 18w con características similares</p> <p>Respuesta: Debido a la cantidad de horas que se encuentran encendidas las luces en las distintas dependencias de la institución, aproximadamente como mínimo son 10 horas de uso, la convocante considera mantener las lámparas de bajo consumo, dado el tiempo de vida útil del mismo.</p>		