

Consultas Realizadas

Licitación 378364 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

Consulta 1 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
Ítem 7: Lámpara de bajo consumo (Espiral) 15W: se consulta a la convocante si aceptaría lampara led (foco común) con una tensión de alimentación: 85 - 264 voltios y vida útil de hasta 30.000?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
El pedido del ítem 7 es lámpara de bajo consumo de 15 vatios rosca E27 luz fría, por lo que en este ítem se solicita la lámpara en cuestion y no led		

Consulta 2 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
Ítem 8: FOCO FLUORESCENTE DE BAJO CONSUMO DE 85 VATIOS, A ROSCA, LUZ BLANCA. se consulta a la convocante si aceptaría lampara con una tensión de alimentación: 190-240 voltios?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Si el rango de actuación de la lámpara se amplía no presenta ningún inconveniente, siempre y cuando sea de rosca E40 y pueda soportar los valores de tensión eléctrica de la ANDE.		