

Consultas Realizadas

Licitación 380973 - Construcción de un patinódromo con Pista para Patinaje de Velocidad

Consulta 1 - Consultas Varias sobre Planilla de Precios y Planos

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
<p>Ítem 1.8.1. Cámara séptica y salida cloacal a red de tratamiento de efluentes. Favor proveer planos de detalles de cámara séptica y detalles de ubicación y conexión a la planta de tratamiento. ¿La planta de tratamiento se debe cotizar como parte de este ítem o es una planta ya existente? En caso de deber cotizar la planta favor proveer detalles y EETT.</p> <p>Favor proveer todos los planos de instalaciones sanitarias, detalles de conexión de agua y desagüe y plantas de lo existente para una mejor cotización</p> <p>Favor proveer EETT de los artefactos sanitarios y las mamparas a cotizar.</p> <p>Favor proveer detalles y EETT de todas las instalaciones especiales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
<p>La propuesta publicada es un anteproyecto, queda a cargo del Contratado desarrollar el proyecto ejecutivo del sistema de desagüe cloacal y sus componentes. En la propuesta deberá incluirse el sistema de desagüe cloacal hasta una cámara séptica y un registro final a la salida de ésta.</p> <p>Referente a la planta de tratamiento de efluentes, el oferente no debe cotizar la misma, ya que se tiene previsto realizar otro llamado que contempla el sistema de recolección de efluentes cloacales de todos los escenarios deportivos y conducirlos a una planta de tratamiento única en la zona.</p>		