

## Consultas Realizadas

# Licitación 381384 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de UPS APC

### Consulta 1 - BNF SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS APC

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
<p>1- CONSULTA: De acuerdo al Pliego de bases y condiciones en el punto de Características técnicas: Servicios de soporte y mantenimiento preventivo del Sistema de 2 UPS Smart-UPS VT 20 kVA: y tablero de transferencia automática. El servicio deberá incluir los siguientes ítems:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verificación de parámetros, revisión del estado de las baterías y chequeo de configuraciones.</li><li>- Revisión del sistema de baterías.</li><li>- Revisión de los niveles de batería.</li><li>- Mediciones de entrada y salida.</li><li>- Chequeo de todo el sistema eléctrico del equipo (potencia y electrónica).</li><li>- Verificación y programación del tablero de transferencia automática</li><li>- Ejecución de pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema en todos los modos de operación.</li><li>- Verificación y corrección del sistema de monitoreo remoto.</li><li>- Cambio y reposición de banco de baterías en caso de fallas</li><li>- Cambio de fusibles en caso de fallas</li><li>- Cambio de placas en caso de fallas.</li></ul> <p>Según tenemos entendido dicho equipo sérica la UPS que cubre un Data Center y donde se describe el modelo 2 UPS Smart-UPS VT 20 kVA. Por lo que solicitamos que la Empresa deberá ser CAS de la marca para realizar el servicio técnico y presentar los documentos respectivos.</p> <p>Presentar declaración jurada de que la empresa cuenta por lo menos con un técnico especializado en instalación y mantenimiento de UPS de Data Center.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2020
Conforme a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N° 2.		