

## Consultas Realizadas

# Licitación 385124 - Adquisición de un transformador trifásico tipo pedestal de 750 Kva, reubicación de un transformador trifásico tipo pedestal de 300 Kva y ordenamiento eléctrico en MT.

### Consulta 1 - Gabinete Metalico MT

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
Solicito una mejor descripcion de las especificaciones técnicas del Gabinete Metalico MT (4 posiciones). Si es en baño de aceite o a seco ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2020
Especificaciones básicas del puesto de distribución para cuatro vías: - Dimensiones de referencia (mm): Largo entre 1000 mm y 1200 mm, ancho entre 600 mm y 700mm, alto entre 900 mm y 1000 mm. - Posiciones: 1 entrada + 3 salidas. - Tipo: Operación en seco, sin seccionadores y/o interruptores.		
Se deberá incluir todos los codos operables y materiales para la conexión de alimentadores.		
La ampliación de estas especificaciones técnicas se encuentran en la Adenda N° 2.		

### Consulta 2 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2020
Debido a la complejidad de los trabajos a realizarse y que debe fabricarse el transformador conforme a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC además de realizarse los tramites administrativos ante ente regulador en la ciudad les solicitamos ampliar a 45 dias el plazo de entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
La convocante ha procedido a realizar una ampliación del plazo de entrega del bien. La misma se indica en la Adenda N° 3		

### Consulta 3 - PLANILLA DE PRECIOS

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2020
Consultamos si es necesario consignar la marca y procedencia para los items 1.2 al 1.23 considerando que en dichos items están incluidos tanto materiales como mano de obra, además son items accesorias al item principal que es la provisión del Transformador Tipo Pedestal de 750 kVA. ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2020
Para el presente proceso, se requiere que el oferente indique la marca y procedencia de los bienes que son ofertados, por más que se incluya el costo de instalación.		

## Consulta 4 - GABINETE DE DISTRIBUCION MT

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2020
----------	-------------------	------------

En en Pliego de Bases y Condiciones en la sección que describe la especificación técnica del gabinete de distribución MT dice: Normas de diseño y ensayo: ANDE/IEC.  
Consultamos si la Norma ANDE considerada es la Especificación Técnica de la ANDE N°. 02.66.06 "Puesto de Maniobra Tipo Frente Muerto en pedestal para Media Tensión".

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2020
-----------	--------------------	------------

La especificacion técnica de la Norma Ande consultada no corresponde al Gabinete que la Convocante solicita, sin embargo, se solicita un gabinete que puede ser en seco o aceite, no se requiere necesariamente seccionadores, sin embargo si el proveedor quiere traer con seccionadores tampoco hay impedimento.