

Consultas Realizadas

Licitación 385727 - PROVISIÓN DE TRANSFORMADOR Y MONTAJE DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRICA EN EL EDIFTCIO GOP

Consulta 1 - Transformador

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2020
En caso de que el equipo solicitado sea alimentado por la red de ANDE o a partir de un Generador de Emergencia, favor confirmar que la FECUENCIA de operación será de 50 Hz ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2020
Ver Adenda 1		

Consulta 2 - Transformador

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2020
De acuerdo al lugar y condiciones ambientales de instalación del equipo solicitado, favor confirmar si se deberá cotizar un Transformador Trifásico refrigerado al ACEITE MINERAL AISLANTE LIBRE DE PCB de tal manera a poder ubicarlo en interiores o a la intemperie y expuesto a cualquier tipo de condiciones climáticas ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2020
Ver Adenda 1		

Consulta 3 - Potencia del Transformador

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2020
A fin de definir una Potencia Aparente del Transformador conforme a valores padronizados en normas internacionales, favor confirmar si se podrá cotizar el equipo solicitado con una Potencia = 75 kVA con capacidad de entregar en forma permanente una corriente nominal de 196,82 A en 220 V trifásico ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2020
Ver Adenda 1		