

## **Consultas Realizadas**

## Licitación 387049 - ADQUISICIÓN DE GRUPO GENERADOR PARA LABORATORIOS

Consulta 1 - Sitio de grupo generador

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2020

Solicitamos reconsiderar la ubicación del grupo generador y proponemos ubicarlo del lado opuesto al señalado en el plano del PBC, debido a que la llave a alimentar quedaría mucho mas cerca

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2020
En atoncion a la Consulta Nº 1, la Convocante decide emitir la Adenda Nº 2		

07/09/24 14:00