

Consultas Realizadas

Licitación 390474 - Adquisición de Cañerías PEAD 2" para Redes de Distribución de Agua

Consulta 1 - Espesor

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2021
El espesor del caño PEAD de 6 kg/cm ² suele ser de 2,5 mm y no de 3,6 mm como se pide en el pliego, el espesor que se pide es para caños PEAD de 10 kg/cm ² . Favor ajustar el espesor para caños PEAD de 6 kg/cm ² .		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-03-2021
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando la Norma Paraguaya INTN NP 17 082 15, de igual forma el requerimiento realizado por el SENASA es en base a la necesidad de utilizar accesorios con rosca o roscables, lo que conlleva la utilización de tarraja disminuyendo así el espesor de los caños.		