

Consultas Realizadas

Licitación 390827 - ADQUISICION E INSTALACION DE MACRO-MEDIDORES EN SUS REGISTROS PARA MONTAJE

Consulta 1 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2021
Buenos días. La Convocante podría establecer una fecha para la realización de la Vista técnica al sitio de ejecución del contrato a fin de poder conocer el lugar de instalación y contar con toda la información para preparar nuestra oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2021
En relación a la consulta requerida, favor remitirse a lo establecido en la Adenda 1		

Consulta 2 - Plazo de entrega.

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2021
La Convocante podría ampliar el plazo de entrega a dentro de los 150 días, considerando que aún a nivel mundial persiste la escases de materia prima debido a los efectos de la pandemia, consecuentemente esto termina afectando los plazos de entrega de las fábricas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2021
En relación a la consulta requerida, favor remitirse a lo establecido en la Adenda 1		

Consulta 3 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2021
Buenos días. Podría la convocante responder a estas consultas técnicas por favor -Diámetro de las tuberías en las cuales se instalarán los equipos fijos y portátiles -Grosor de la tubería/diámetro interior de las tuberías para los equipos fijos y portátiles. -Rango de temperaturas típicos del agua		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2021
En relación a la consulta requerida, favor remitirse a lo establecido en la Adenda 1		

Consulta 4 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2021
Para determinar la precisión real del equipo que vamos a ofrece, necesitamos saber el nivel de turbulencia del agua en el punto de medición, particularmente de los equipos fijos. Hay un mínimo de turbulencia que debe tener el agua, y esto es función del diámetro del caño, velocidad media del agua y rugosidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2021
En relación a la consulta requerida, favor remitirse a lo establecido en la Adenda 1		

Consulta 5 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2021
Buenos días. Podría la Convocante reprogramar la Visita Técnica ya que en la adenda estaba desganada para el 11/06/2021 pero recién hoy 14/06/2021 fue publicada la misma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2021
En relación a la consulta requerida, favor remitirse a lo establecido en la Adenda 2		

Consulta 6 - Adenda2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2021
La adenda 2 a la que se hace referencia reponiendo la consulta 5 cuando será publicada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2021
La adenda fue publicada en fecha 14/06/2021.-		

Consulta 7 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2021
Buenas tardes. Con respecto al Caudalímetro Portátil, en el punto 3.3 de las EETT, consultamos si la Convocante podrá aceptar batería de Ion Litio de 8 hs de autonomía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2021
Remitirse a las especificaciones técnicas del ítem 2, en el punto 3.3 del PBC.		

Consulta 8 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2021
Buenas tardes. Consultamos a la Convocante si aceptará grado de protección IP65		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2021
Remitirse a las especificaciones técnicas del ítem 2, en el punto 3.5 del PBC.		

Consulta 9 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2021
Buenas tardes. Consultamos a la Convocante si podrán aceptar que todo el sistema informático (Software) estén en su idioma de original (ingles) , considerando que es un lenguaje técnico y universal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2021
Remitirse a las especificaciones técnicas del ítem 2, en el punto 3.10 del PBC.		

Consulta 10 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2021
Buenas tardes. En relación al Caudalímetro Portátil en el punto 3.20 de las EETT, Consultamos a la Convocante si aceptará 2% de contenido de solido y gas por volumen de agua		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2021
Lo solicitado esta dentro del rango indicado en las especificaciones técnicas del ítem 2, en el punto 3.20.		

Consulta 11 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2021
Buenas tardes. Consultamos a la Convocante si aceptarán equipos con rango de caudal con velocidades de 0,3 a 10 m/s		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2021
Lo solicitado esta dentro del rango indicado en las especificaciones técnicas del ítem 2, en el punto 3.17.		