

Consultas Realizadas

Licitación 392022 - ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

Consulta 1 - Item 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2021
El ítem 2, Lámpara fluorescente fino de 14 w, ya no se encuentra en plaza, ya no se encuentra disponible, podría intercambiarse por algo de mayor capacidad? El ítem 3, arrancador de carcasa color blanco, limita mucho a la hora de cotizar por el color blanco, ya que hay variedades de marcas transparentes, se podría tener en cuenta los transparentes?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2021
Respondiendo a su consulta, respecto al ítem 2, se mantiene lo solicitado ya que deben ser compatibles a los equipos con que cuenta la institución. Y para el ítem 3, se generará una adenda respecto a la especificación técnica.		