

Consultas Realizadas

Licitación 392198 - ADQUISICIÓN DE ESPUMA PARA COMBATE DE INCENDIO

Consulta 1 - EXPERIENCIA EN VENTAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-04-2021 |
|---|-------------------|------------|
| FAVOR SOLICITAMOS EXTENDER EXPERIENCIA SOLICITADA (EN PROVISION GENERAL DE EQUIPOS INDUSTRIALES), ES MUY DIRIGIDO EL LLAMADO SOLAMENTE A EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL RUBRO DE PREVENCION DE INCENDIOS DEJANDO DE LADO A EMPRESAS QUE SE DEDICAN A IMPORTAR EQUIPOS Y MATERIALES INDUSTRIALES. ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE SOLO ES PROVISION DE ESPUMA. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-05-2021 |
|--|--------------------|------------|
| Se modifica lo solicitado, favor remitirse a la Adenda - Versión 3 del PBC | | |

Consulta 2 - Experiencia requerida

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-04-2021 |
|--|-------------------|------------|
| Buenos días, con el fin de no limitar la participación de posibles oferentes calificados, solicitamos amablemente a la convocante modificar donde dice "Demostrar la experiencia en Venta con instituciones públicas o privadas de bienes similares: Insumos para combate de incendio, con contratos y/o con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 3 (tres) años (2018-2019-2020)" por "Demostrar la experiencia en Venta con instituciones públicas o privadas de bienes similares: EQUIPAMIENTOS PARA SISTEMAS HIDRAULICOS o insumos para combate de incendio, con contratos y/o con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 3 (tres) años (2018-2019-2020)" | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-05-2021 |
|--|--------------------|------------|
| Se modifica lo solicitado, favor remitirse a la Adenda - Versión 3 del PBC | | |

Consulta 3 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-04-2021 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante considerar un tiempo de entrega de al menos 90 días hábiles, ya que el tiempo de provisión de este tipo de productos, que por sus características y certificaciones son proveedores de USA y/o Europa mayoritariamente, con lo cual los plazos de transporte no son menores a los indicados. Por lo mismos, para una mayor competitividad y siendo que son productos sobre pedido, de fabricación reciente, pedimos dicha reconsideración. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-05-2021 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la Adenda - Versión 3 del PBC | | |

Consulta 4 - Anticipo

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-04-2021 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la convocante considerar otorgar un anticipo de al menos el 20%, debido a que es una provisión internacional la cual conlleva altos costos de importación y logística, los pagos al proveedor son del 100% por anticipado y se busca proveer un producto de envasado reciente por lo que debe ser una adquisición sobre pedido para asegurar un producto nuevo.</p> <p>Sin dejar de mencionar, que por la situación económica global, por efectos de la pandemia, que afecta de sobre manera a empresas locales. Ya de por si, es un esfuerzo considerable cubrir la diferencia de costos, ya que con el anticipo solicitado no se cubre ni el 50% de la compra.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-05-2021 |
|--|--------------------|------------|
| <p>La Convocante se mantiene en su criterio, favor remitirse a lo establecido en el PBC.</p> | | |

Consulta 5 - Modificación de Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-04-2021 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Analizadas las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, y teniendo en cuenta el uso y la aplicación de nuevas tecnologías en espumas, éstas deben adecuarse a las mismas de forma tal que cumpliendo con las normativas internacionales vigentes se logre adquirir productos que por sus características en capacidades de extinción reduzcan la cantidad de su consumo en litros, menor tiempo de aplicación y como resultado, la reducción del monto de inversión económica. Expresado esto a continuación damos ejemplos reales comparativos del consumo en tanques de hidrocarburos y alcoholes.</p> <p>Tanque de hidrocarburos con diámetro 40 metros: Espumas AR AFFF 3X6% consumo necesario para extinguir 19.680 litros En el mismo tanque consumo de espuma AR AFFF 1X3% consumo para extinguir 6.560 litros Diferencial de menor consumo 13.120 litros de ahorro para el Estado Paraguayo!</p> <p>Tanques de alcohol en diámetro de 20 metros Espumas AR AFFF 3X6% consumo necesario para extinguir 12.320 litros En el mismo tanque consumo de espuma AR AFFF 1X3% consumo para extinguir 6.000 litros Diferencial de menor consumo 6.320 litros de ahorro para el Estado Paraguayo!</p> <p>Atentos a lo mencionado solicitamos se adecuen las especificaciones técnicas con el objeto de mejorar la prestación y reducir la inversión económica considerando que nos encontramos en tiempos de Pandemia.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-05-2021 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Las especificaciones requeridas en el pliego, son de uso especificado para nuestras instalaciones actuales, cambiar de especificaciones, requerirá de una verificación técnica de las mismas, a fin de determinar las adecuaciones requeridas, para los que no se puede determinar un tiempo estimado, favor remitirse a lo establecido en el PBC.</p> | | |

Consulta 6 - Experiencia en Ventas

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-04-2021 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Buenas tardes</p> <p>Solicitamos a la convocante considerar la ampliación en cuanto a los periodos de ventas que debe acreditar el oferente como experiencia, desde los años 2016,2017,2018,2019 y 2020 a fin de permitir que mas oferentes puedan participar de este llamado.</p> <p>Muchas gracias</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-05-2021 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Se modifica lo solicitado, favor remitirse a la Adenda - Versión 3 del PBC</p> | | |

Consulta 7 - Seguros

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-04-2021 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Podría la Convocante aclarar si para este llamado se necesitará la presentación de cobertura de seguro de bienes?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-05-2021 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se aclara que la Cobertura de Seguro de los bienes se encuentra establecida en el PBC: Los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega.

Consulta 8 - Plazo de Entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-04-2021 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la Convocante ampliar el plazo de entrega a 60 días.
Se propone que la primera entrega de 32.000 Lts se haga en un plazo de 60 días y el saldo de los 32.000 Lts en los 30 días siguientes.
Esto responde a la situación actual a nivel mundial debido a la pandemia en la que pueden presentarse imponderables ajenos a nuestro control.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-05-2021 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se modifica lo solicitado, favor remitirse a la Adenda - Versión 3 del PBC.

Consulta 9 - Embalaje

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-04-2021 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la Convocante modificar el tipo de embalaje
Se solicitan en tambores de 200 Lts
Proponemos cambios de envases: 80% aproximado de volumen en mini-contenedores de 1.000 Lts y 20% del volumen en tambores de 200 Lts

Esto considerando que los mini-contenedores ofrecen las siguientes ventajas:

- a.) Sistema de control de almacenamiento
- b.) Mejora el espacio de almacenamiento
- c.) Mejora el trabajo de descarga en los tanques, minimizando pérdidas de tiempo y de producto en el transvasado
- d.) Mejores condiciones de seguridad para el operario en el transvasado a los tanques

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-05-2021 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor remitirse a la Adenda - Versión 3 del PBC