

## Consultas Realizadas

# Licitación 392589 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SEÑALES DEBILES

### Consulta 1 - Sistema de Extinción de Incendios

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2021
Buenos días. Con respecto al sistema de extinción de incendios pudimos percatarnos que cuentan con una bomba principal para extinción de incendios y otra bomba jockey, nuestra consulta es si la conexión de ambas bombas son trifásicas o monofásicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2021
Se aclara que la bomba de extinción de incendios es trifásica y la bomba jockey su conexión es monofásica.		

### Consulta 2 - Mantenimiento Imprevisto

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2021
Buenos días. Con respecto a los mantenimientos imprevistos queríamos consultar si en el caso de que surgiera una reparación imprevista o la necesidad de proveer algún repuesto o parte que no este contemplada en la planilla de precios como uno de los ítems solicitados si es posible presentar un presupuesto del trabajo a realizar o del bien a proveer para que quede a criterio del Consejo Administrativo para su aprobación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2021
Se aclara que en el caso de posible reparación en donde se necesite reemplazo de algún repuesto no contemplado en la planilla de precios, el contratista adjudicado podrá presentar el presupuesto del repuesto o trabajo a realizar, que quedará a criterio del Consejo de Administración la toma de decisión si aprobarla o no.		