

Consultas Realizadas

Licitación 392887 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2021
<p>En la Pag.26 del PBC, Especificaciones Técnicas, Ítem 19 Se menciona que la Reactancia Electrónica de 1x20 W Deberá contar con una cobertura metálica y no plástica de toda su estructura.</p> <p>Solicitamos a la convocante aceptar la opción de Carcasa plástica ya que la mayoría de las marcas actuales utilizan carcasas plásticas sin que esto afecte la calidad de sus productos. De esta manera habría mayor participación de oferentes para este ítem.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>Con respecto al pedido de que la carcasa sea de plástico, no se acepta dicha cobertura, se mantiene metálica, puesto que es lo que cumple con los requisitos de uso de la Institución y las exigencias a la que el componente estará sometido durante su uso.</p>		