

Consultas Realizadas

Licitación 395596 - Adquisición de Acondicionadores de Aire para la INC

Consulta 1 - Aclaración de Precios

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-05-2021 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante aclaración de los precios de Aires de 60.000 btu, teniendo en cuenta que en las 11 unidades que piden al principio el precio de cada aire es de 9.342.000 Gs, y luego en las otras 12 unidades que piden el precio unitario es de 7.085.000 Gs. | | |
| Esto sería correcto? ya que no se observa el motivo de la diferencia de precios en el pliego. | | |
| Gracias | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 31-05-2021 |
|--|--------------------|------------|
| Remitirse a Adenda N° 2 y a la Planilla de Precios Referenciales actualizados en el SICP | | |

Consulta 2 - AA 36.000 BTU Y 60.000 BTU

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-05-2021 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante modificar el pliego en el apartado de los aires de 36.000 btu y 60.000 btu, que también sean considerados Aires Acondicionados de esta capacidad pero trifásicos ya que de esta capacidad hoy en día ya no vienen monofásicos. | | |
| Desde ya muchas gracias! | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-05-2021 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a lo estipulado en la Adenda N° 1 | | |

Consulta 3 - AIRES DE 60.000 BTU

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-05-2021 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante modificar el pliego en el apartado de los aires de 60.000 btu, que también sean considerados Aires Acondicionados de esta capacidad pero trifásicos ya que de esta capacidad hoy en día ya no vienen monofásicos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-05-2021 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a lo estipulado en la Adenda N° 1 | | |

Consulta 4 - ACLARACION

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-05-2021 |
|--|-------------------|------------|
| Por favor informar si la licitación trata únicamente de provisión de los AA o si las mismas debe incluir la INSTALACIÓN??? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-05-2021 |
|---|--------------------|------------|
| La Licitación trata únicamente de provisión de AA | | |

Consulta 5 - CONSULTA LLAMADO ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA INC - ID N° 395.596

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-05-2021 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Buenos días: En virtud al llamado de referencia y sobre el mismo deseamos puedan aclarar el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">- Para la adquisición de equipos de 60.000 BTU solicitan equipos monofásicos, el cual vale aclarar que debido a la potencia de los mismos estos solo se fabrican con capacidad trifasicos, por lo que seria imposible para las oferentes cotizar según v/ especificación técnicas.- En la Provisión de Equipos con Capacidad de 120.000 BTU, habría posibilidad que la entrega podría extenderse hasta 180 días.?- Estamos en capacidad de de Proveer equipos de 120.000 BTU, que son dos rooftop de 10TR, el cual entendemos son mas convenientes para la Institución por lo que deseamos puedan considerar estas características <p>Desde ya muchas gracias..</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 31-05-2021 |
|-------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a Adenda N° 2 | | |

Consulta 6 - Aclaraciones EETT item 6

| Consulta | Fecha de Consulta | 25-05-2021 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el apartado de las Especificaciones Técnicas Ítem 6 habla de Split Pared, los equipos en esa capacidad no son fabricados tipo Split Pared, los mismos ya serian Equipos Ductos, por lo que solicito aclaración de la misma y la adenda correspondiente a modo de poder cotizar.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 31-05-2021 |
|-------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a Adenda N° 2 | | |

Consulta 7 - PRORROGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-05-2021 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la convocante Prorroga por 10 días ya que aún no fueron aclaradas las consultas de los Aires de 120.000 btu que se debe traer del exterior y el plazo de entrega es incierta debido a la pandemia</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 31-05-2021 |
|-------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a Adenda N° 2 | | |

Consulta 8 - PRECIO REFERENCIAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-06-2021 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Estimados convocantes ..</p> <p>En la Nueva Adenda Emitida, no se visualiza el nuevo precio referencial, favor si pueden adjuntar al llamado..</p> <p>Gracias.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-06-2021 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El nuevo precio referencial se encuentra en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), en la planilla de precios.-</p> | | |