

Consultas Realizadas

Licitación 398439 - Construcion de Muralla en la Esc Bas Carlos Antonio Lopez

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2021
Buen día, serían tan amable de facilitar las especificaciones técnicas de: Ítem 2.5-Azotada a mampostería ambas caras, ya que en el pliego de bases y condiciones no está incluido dicho rubro.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2021
AZOTADA A MAMPOSTERIA AMBAS CARAS Sera aplicada azotada fina sin alisar con mortero de dosificación 1:3 (cemento, arena) antes de su aplicación deberá ser mojada la superficie a ser aplicada para una mejor adherencia, será ejecutado en ambas caras de ladrillo visto		