

Consultas Realizadas

Licitación 399240 - Mantenimiento IN-SITU de Transformador de 400 KVA

Consulta 1 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2021
En la especificación dice: Centrifugado para eliminar agua. no se usa ese tipo de procedimientos para eliminar humedad del aceite. el procedimiento es con sistema de termo vacío. Pregunta: Se podrá utilizar maquina de termo vacío para el filtrado y eliminación de humedad en el aceite.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2021
Si, se podrá utilizar maquina de termo vacio para el filtrado y eliminacion de humedad en el aceite y/o similar.		