

Consultas Realizadas

Licitación 403523 - ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR PARA LA SUCORJUMIL

Consulta 1 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2021
Buenas tardes. Solicitamos a la Convocante puedan aceptar Certificaciones/Normas equivalentes a las solicitadas teniendo en cuenta que cada fabricante se rige según su región		

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2021
En relación a la consulta realizada; La convocante manifiesta que la Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria, Suprema Corte de Justicia Militar (SUCORJUMIL) mantiene los requerimientos y especificaciones técnicas originalmente solicitados; considerando que la Convocante ha tomado todos los recaudos necesarios para contar con lo bienes requeridos en forma y tiempo útil, buscando obtener un bien que pueda cumplir eficientemente su función, por lo que se aceptaran ofertas que cumplan los requisitos mínimos establecido en la Carta de Invitación.		

Consulta 2 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2021
Se podrá aceptar desplazamiento total del motor igual o mayor que 3 litros, no limitar a igual o menor que 3 litros		

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2021
En relación a la consulta realizada; La convocante manifiesta que la Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria, Suprema Corte de Justicia Militar (SUCORJUMIL) mantiene los requerimientos y especificaciones técnicas originalmente solicitados; considerando que la Convocante ha tomado todos los recaudos necesarios para contar con lo bienes requeridos en forma y tiempo útil, buscando obtener un bien que pueda cumplir eficientemente su función, por lo que se aceptaran ofertas que cumplan los requisitos mínimos establecido en la Carta de Invitación.		

Consulta 3 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2021
Buenas tardes. Hacemos la siguiente consulta respecto al consumo de combustible a plena carga. Se podrá aceptar motores con un consumo igual o mayor que 7 litros?		

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2021
En relación a la consulta realizada; La convocante manifiesta que la Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria, Suprema Corte de Justicia Militar (SUCORJUMIL) mantiene los requerimientos y especificaciones técnicas originalmente solicitados; considerando que la Convocante ha tomado todos los recaudos necesarios para contar con lo bienes requeridos en forma y tiempo útil, buscando obtener un bien que pueda cumplir eficientemente su función, por lo que se aceptaran ofertas que cumplan los requisitos mínimos establecido en la Carta de Invitación.		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
En la parte de SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – Planilla de Datos Garantizados – Alternador (Pag. 27/54) del Pliego de Bases y Condiciones se especifica: Potencia nominal Stand.by : 400 kVA, entendemos que debe ser 25 kVA Potencia nominal Prime: 360 kVA, entendemos que debe ser 22 kVA Favor aclarar al respecto.	27-10-2021	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
En relacion a la consulta realizada la convocante a emitido una Adenda modificatoria en dicho punto mencionado	29-10-2021	