

Consultas Realizadas

Licitación 403894 - CD N° 55/21 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DEL TABAQUISMO Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS

Consulta 1 - * Con relación al precio referencial del ítem 2,

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 9.000.000 GS. (Computadora Tipo 1 - Avanzada), teniendo en cuenta que en las especificaciones técnicas citadas en la misma plantilla del Sisp se solicitan 2 monitores por cada CPU,. Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2022
FAVOR AJUSTARSE EL PBC		

Consulta 2 - * Con relacion al Ítem 3 UPS

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
en donde el PBC solicita "FRECUENCIA 50 - 60 Hz $\pm$ 10% (autosening)", solicitamos respetuosamente sea aceptado UPS con "Frecuencia: 50Hz o 60Hz $\pm$ 1 Hz", considerando que lo ofrecido la diferencia es ínfima y es el estándar para el tipo de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2022
FAVOR AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 3 - * Con relacion al Ítem 3 UPS

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
en donde el PBC solicita "SALIDAS: Mínimo 5 tomas NEMA 5, 15R (hembra tipo americano) con respaldo de batería". Solicitamos respetuosamente sea aceptado salidas IEC-320-C13, "Tipo de salida NEMA o 6 tomas IEC-320-C13 con respaldo de batería y sobretensiones" para así dar mayor participación de parte de los oferentes a presentar sus ofertas, debido a que este sistema de enchufes en la actualidad también es compatible con los equipos informáticos y en cuanto a tipo de protección y cantidad de tomas es superior. De manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2022
FAVOR AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 4 - * Con relacion al Ítem 3 UPS

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
en donde el PBC solicita "Proteccion: Proteccion contra sobrecarga y cortocircuito por medio de interruptor termomagnetico", Solicitamos respetuosamente a la convocante que en el punto solicitados sea meramente aceptado "Protección con regulador automático de voltaje (AVR)" teniendo en cuenta que lo requerido es propio de las UPS online lo cual no encajaría en el precio referencial de la entidad y lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido Linea Interactiva. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2022
FAVOR AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 5 - * Con relacion al Ítem 3 UPS

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
en donde el PBC solicita "Autonomia: >= 30 minutos con la carga de una CPU estándar + Monitor", Solicitamos respetuosamente a la convocante sea aceptado "16 minutos de autonomía como mínimo con la carga de 330 watts una CPU estándar + Monitor". considerando una aproximación de carga entre 1 Pc de escritorio + 1 monitor (330 Watts) siendo esta el estándar para el porte de equipo requerido en Linea Interactiva ya que dicho requisito es propio de las upss online . De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2022
FAVOR AJUSTARSE AL PBC		