

Consultas Realizadas

Licitación 405901 - Restauración de Techo de Oficinas del Rectorado de la U.N.C. AD REFERÉNDUM Año 2022

Consulta 1 - Experiencia Específica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2022
Podrían facilitar los detalles de las estructuras metálicas para el techo para una mejor cotización acorde al proyecto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2022
Techo de Termopanel con Perfil Metálico Pend. 15% conforme al Plano Corte A - A' adjunto en el SICP		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2022
Especificaciones Técnicas del Ítem N° 4: Techo de chapa termopanel, sobre estructura de perfil metálico: 1-El tipo de núcleo o relleno de las chapas va ser de poliuretano expandido o de poliestireno expandido(ISOPOR) y de qué espesor sería?, Favor aclarar también si las chapas va ser prepintada ambas caras.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2022
Techo de Termopanel con Perfil Metálico Pend. 15% conforme al Plano Corte A - A' adjunto en el SICP. El tipo de núcleo o relleno de las chapas será de isopor de 5 cm. espesor.		