

## Consultas Realizadas

# Licitación 408644 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPO MOTOR GENERADOR DE LAS TERMINALES PORTUARIAS DE CHACO'I, ITA ENRAMADA Y ENCARNACIÓN

### Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2022
En el PBC en la sección Especificaciones Técnicas Lote 1,2 y 3 dice: "Control de 02 (dos) batería 12 volts 120 Amp. Cambio si hiciera falta" Solicito respetuosamente a la convocante se aclare el punto si debe ser incluida la provisión de baterías nuevas independientemente del estado en que se encuentren las actualmente en servicio, esto para que todos los posibles oferentes participen en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2022
No corresponde la consulta a este llamado. Para todos los lotes se solicitó 02 (dos) baterías de 12V. 180A, la cual debe ser incluida en la cotización del oferente		

### Consulta 2 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2022
En las EETT del llamado en los lotes 1. 2 y 3, dice: "Control de 02(dos) baterías 12 volts 180 Amp. Cambio si hiciera falta."  Se solicita respetuosamente a la convocante la aclaración de si se debe incluir la provisión y cambio de las baterías actualmente en servicio, independientemente del estado en que se encuentren. Esto para una cotización en igualdad de condiciones para todos los posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2022
Debe incluirse la cotización de la provisión y cambio de acumuladores nuevos de 12V. 180A, para todos los lotes.		