

## Consultas Realizadas

# Licitación 410196 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PREVENTIVO

### Consulta 1 - ITEM SEGUN PLANILLA DE OFERTA.

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
La planilla de oferta refleja un listado de ítem sin precisar a que tipo de capacidades se aplican. Consulto, con respecto al presupuesto que indica el PBC que será solicitado para cada trabajo, el oferente deberá regirse en base a los ítem de la planilla de la oferta presentada?? Los equipos son de BTU: 12.000, 18.000, 24.000, 36.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
EL OFERENTE PODRA REGIRSE EN BASE A LOS ITEMS DE LA PLANILLA DE LA OFERTA PRESENTADA , DE ACUERDO A LAS CAPACIDADES DE LOS EQUIPOS: 12.000, 18.000, 24.000 Y 36.000 BTU.		

### Consulta 2 - Visita tecnica obligatoria

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
teniendo en cuenta que los itens solicitados para el llamado son totalmente GENERICOS para todos los equipos de acondicionadores de aire existentes en el pais, no entendemos la obligatoriedad de la visita al sitio de obra, (ademas de tratarse de varios locales del interior del pais distantes a mas de 300km), ya que no se ha encontrado ningun items especifico que pueda requerir de mayor informacion que pudiera ser determinante para un oferente para realizar el analisis y la oferta correspondiente. solicitamos aceptar DDJJ en lugar de la constancia de visita requerida como OBLIGATORIO MUCHAS GRACIAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Remitirse a la Adenda N° 03/2022		