

Consultas Realizadas

Licitación 410489 - ADQUISICIÓN DE GENERADOR DIESEL

Consulta 1 - Plazo de entrega.

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2022
Buenos días. Notamos que el plazo de entrega es de 10 días, lo cual resulta algo ajustado, por ello solicitamos a la Convocante ampliar a por lo menos 30 días a fin de prever cualquier eventualidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2022
Se solicita ajustarse a los plazos establecidos en el PBC, considerando que la Convocante necesita imperiosamente contar con el bien a ser adquirido en la mayor brevedad posible		

Consulta 2 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2022
Buenos días. La convocante podrá aceptar equipos de 6KVA a fin de permitir mayor participación de oferentes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2022
Las Especificaciones Técnicas requerida son las mínimas para el buen funcionamiento del Equipo acorde a la necesidad del Edificio. 83KVA como mínimo o más. Solicitamos ajustarse al PBC		

Consulta 3 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
Buen día. Reformularnos la consulta N°02: la La Convocante podrá aceptar equipos de -6 kVA de lo solicitado? a fin de permitir una mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2022
Las Especificaciones Técnicas requerida son las mínimas para el buen funcionamiento del Equipo acorde a la necesidad del Edificio. 83KVA como mínimo o más. Solicitamos ajustarse al PBC		