

## Consultas Realizadas

# Licitación 410726 - Construcción de Aulas en Planta Alta - Escalera y Rampa sobre Laboratorio de Informática para la Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N.C.- PLURIANUAL Años 2022 y 2023 - Segunda Etapa

### Consulta 1 - DETALLE SOBRE RAMPA

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2022
<p>Si pudiera proveer mas detalles sobre el item rampa peatonal, ya que solo aparece con la descripción "construcción de rampa peatonal" Y en unidad de medida "UNITARIA" sin detallar m3 de Hormigón para zapatas, pilares, vigas y losas de rampa, dejando fuera de lugar a cualquier solicitud de adenda en caso de que este mal presupuestada o mal interpretada y que siendo el precio referencial de 4.000.000 esta totalmente fuera del mercado si la rampa a construir correspondiera al que aparece en el plano.</p> <p>agradecería un detalle de al menos en planta y un corte de la rampa para evitar mala interpretación y resultar en un perjuicio economico para el adjudicado.</p> <p>en caso de no poseer los planos respectivos es suficiente una respuesta de que la rampa a construir corresponde SI o NO al que esta en la planta con sus respectivas medidas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
<p>Aparece "Construcción de Rampa Peatonal" porque es el código utilizado en el SICP, en la sección del PBC Electrónico: Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas, en el Ítem 6 se especifica lo que se necesita "Refuerzo en Rampa". La rampa es existente, por lo tanto, no contempla construcción de rampa, sólo se debe incluir algunos refuerzos de pequeños pilares que no alcanza 1,5 m3, incluso se puede proponer otros materiales como soportes metálicos. La rampa Sí corresponde al plano adjunto al SICP, pero ya está construida.</p>		