

## Consultas Realizadas

# Licitación 410809 - Extensión de Garantía para Aires de Precisión del Datacenter de la DGIC

### Consulta 1 - Antigüedad de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2022
Se consulta la antigüedad de los equipos. Indicar en que año fueron puestos en marcha.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
Los equipos cuentan con una antigüedad de 15 años.-		

### Consulta 2 - Funcionamiento de los equipos

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2022
Indicar, por favor, si los equipos estan funcionales actualmente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
Actualmente se encuentra funcionando un equipo y dos de ellos no están funcionando, el primero requiere mantenimiento y posee problema de relay, el tercer equipo requiere mantenimiento y esta con problema con el ventilador.		

### Consulta 3 - Kit de repuestos básicos

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2022
Indicar, por favor, que elementos se deben considerar en el kit de repuestos básicos y si deben ser entregados a la convocante para su guarda.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
<p>Para el kit de repuesto se debe considerar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Válvula de expansión 8TR</li><li>- Ventilador Helicoidal 30" 4 palas</li><li>- Cilindro Humificador kuet2COO 00 hasta 5-8 Kg/h 380</li><li>- Presostato Honeywell (40-400)</li><li>- Filtro descartable 20x24x2"</li><li>- Capacitor de Marcha 30 MF 440V CA</li><li>- Capacitor de corrección COS 5k var</li><li>- Presostato de Alta Rep Auto Flare</li><li>- Presostato de Baja Auto 10/40 Lbs</li></ul> <p>El kit solo debe tener disponible en stock el proveedor al momento de requerir cambio por daño o mantenimiento, no es requerido la entrega a la convocante.-</p>		