

Consultas Realizadas

Licitación 419181 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE GASES MEDICINALES DEL QUIRÓFANO Y CARDIO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

Consulta 1 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
PLAN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS Fecha final de ejecución de los servicios Dentro de los 20 días corridos a partir de la recepción de la orden de servicio por parte del Proveedor Consulta: Solicitamos que el plazo de entrega sea de 60 días corridos, ya que todos los accesorios no son fabricado en el país, y tiene su plazo de fabricación, así como los tramites de importación lo cual dificultad poder cumplir en los plazos establecidos en este llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2022
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
Nombre de los Bienes o Servicios Item 27 Frasco colector de vacío Consulta: Favor especificar la capacidad del frasco si es de 1000cc o 2000cc para presentar en la oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2022
Remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones Electrónico.		

Consulta 3 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
Nombre de los Bienes o Servicios Fluxómetro para oxígeno Consulta Favor especificar si se deberá incluir el humidificador de 250cc en la oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2022
Remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones Electrónico.		

Consulta 4 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
----------	-------------------	------------

Nombre de los Bienes o Servicios
Favor especificar el tipo de conexión de las Tomas de O2, Vc y Aire si son Sistema Encastre Rapido o Sistema DISS

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones Electrónico.

Consulta 5 - Requisito de Calificación y Criterios de Evaluación

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante incluir los siguientes Documentos:

a. Habilitación vigente, expedida por la DNVS dependiente del MSP y BS, como fabricante importador o representante o distribuidor de dispositivos médicos, o constancia de estar en trámite de renovación con sello de mesa de entrada de dicho trámite.

b. Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufacturas y control (BPFyC) o Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento según corresponda, o constancia de estar en trámite de renovación con sello de mesa de entrada de dicho trámite.

Ya que en el punto

Detalle de los productos y/servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - CPS

Se observa la siguiente descripción.

OBSERVACIÓN: TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS DEBERÁN SER DEL TIPO USO MEDICINAL.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.