Consultas Realizadas

Licitación 424821 - ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

Consulta 1 - experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2023
el porcentaje de experiencia puede ser el 30%, consulta? sumatoria de los años solicitados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-05-2023
En relación a la consulta realizada, remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 2 - Ítem 2 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aceptar un artefacto led 70w - 6500 k - FL: 6300 (lm), vida útil: 20.000 (hs), rosca E40. Esto ya que los focos de bajo consumen ya no se comercializan en masa en el mercando nacional por esa razón sus costos son más elevados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2023
En relacion a la conulta realizada se procedio a la Adenda N° 1, remitirse a la misma.		

Consulta 3 - Ítem 6 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aceptar un artefacto led 70w - 6500 k - FL: 6300 (lm), vida útil: 20.000 (hs), rosca E40. Esto ya que los focos de bajo consumen ya no se comercializan en masa en el mercando nacional por esa razón sus costos son más elevados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2023
En relacion a la conulta realizada se procedio a la Adenda N° 1, remitirse a la misma.		

Consulta 4 - Ítem 6 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aceptar un artefacto del tipo led de 30 w, E27, 6500k. Esto debido a que la lampara de bajo consumo esta descontinuada para su venta en el mercado local. La tecnología del tipo ofrece mayores prestaciones a un menor costo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2023
En relacion a la conulta realizada se procedio a la Adenda N° 1, remitirse a la misma.		

Consulta 5 - Ítem 7 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aceptar un artefacto del tipo led de 30 w, E27, 6500k. Esto debido a que la lampara de bajo consumo esta descontinuada para su venta en el mercado local. La tecnología del tipo ofrece mayores prestaciones a un menor costo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2023
En relacion a la conulta realizada se procedio a la Adenda N° 1, remitirse a la misma.		

Consulta 6 - Ítem 9 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2023
La convocante solicita: "Llave Panam embutida de 25A,voltaje de 250A" . Solicitamos muy amablemente a la convocante pueda corregir la descripción del articulo solicitado: "Llave Panam embutida de 25A,voltaje de 250V" Esto debido a que el voltaje de mide en Voltios y su abreviación se simboliza con la letra V.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2023
En relacion a la conulta realizada se procedio a la Adenda N° 1, remitirse a la misma.		

Consulta 7 - Ítem 10 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2023
La convocante solicita: "Llave Panam externa de 25A,voltaje de 250A" . Solicitamos muy amablemente a la convocante pueda corregir la descripción del articulo solicitado: "Llave Panam embutida de 25A,voltaje de 250V" Esto debido a que el voltaje de mide en Voltios y su abreviación se simboliza con la letra V.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2023
En relacion a la conulta realizada se procedio a la Adenda N° 1, remitirse a la misma.		

Consulta 8 - Ítem 27 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2023
Solicitamos muy amablemente a la convocante pueda aclarar si este ítem es el mismo que el ítem 9		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2023
En relacion a la conulta realizada se procedio a la Adenda N° 1, remitirse a la misma.		

Consulta 9 - Ítem 28 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2023
Solicitamos muy amablemente a la convocante pueda aclarar si este ítem es el mismo que el ítem 10		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2023
En relacion a la conulta realizada se procedio a la Adenda N° 1, remitirse a la misma.		

Consulta 10 - Ítem 5 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2023
Solicitamos muy amablemente a la convocante pueda aceptar un Proyector Led, cuyo fulmínico sea de 4000 (lm), como mínimo. Eso debido a que ese valor corresponde a los artefactos que se mencionan en el documento de antecedentes de costo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2023
En relacion a la conulta realizada se procedio a la Adenda N° 1, remitirse a la misma.		

Consulta 11 - Ítem 22 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2023
La convocante solicita: " Proyector Led de 20w.Intensidad: 3.000 k .Flujo Luminoso (LM): 2000." Solicitamos muy amablemente a la convocante pueda aceptar un Proyector Led, cuyo fulmínico sea de 1700 (lm), como mínimo. Eso debido a que ese valor corresponde a los artefactos que se mencionan en el documento de antecedentes de costo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2023
En relacion a la conulta realizada se procedio a la Adenda N° 1, remitirse a la misma.		

Consulta 12 - Ítem 7 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aceptar un artefacto led 70w - 6500 k - FL: 6300 (lm), vida útil: 20.000 (hs), rosca E40. Esto ya que los focos de bajo consumen ya no se comercializan en masa en el mercando nacional por esa razón sus costos son más elevados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2023
En relacion a la conulta realizada se procedio a la Adenda N° 1, remitirse a la misma.		

Consulta 13 - Ítem 9 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2023
La convocante solicita: "Llave Panam embutida de 25A", solicitamos a la convocante muy amablemente pueda especificar si desea el interruptor con su placa o solo el interruptor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2023
En relacion a la conulta realizada se procedio a la Adenda N° 1, remitirse a la misma.		

Consulta 14 - Ítem 10 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2023
La convocante solicita: "Llave Panam externa de 25A". Solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aclarar como se diferencia este ítem del ítem 9.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2023
En relacion a la conulta realizada se procedio a la Adenda N° 1, remitirse a la misma.		

Consulta 15 - Ítem 10 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2023
La convocante solicita: "Llave Panam externa de 25A". Solicitamos muy amablemente a la convocante pueda aclarar si desea el interruptor con su placa o solo el interruptor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2023
En relacion a la conulta realizada se procedio a la Adenda N° 1, remitirse a la misma.		

Consulta 16 - Ítem 23 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2023
la convocante solicita: "Proyector tipo reflector para foco economico carcaza con las siguientes caractaristicas PL400 medidas 28 X 38 como minimo con porta lampara y 1 foco economico de 105 por cada aparato". Solicitamos muy amablemente a a la convocante pueda aclarar que significa el termino solicitado PL 400 y que tipo de lampara precisa (potencia, tipo, rosca, temperatura)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2023
En relacion a la conulta realizada se procedio a la Adenda N° 1, remitirse a la misma.		

Consulta 17 - CONSULTA ITEM 11 EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aceptar un artefacto Panel led 24w 6500k adosar cuadrado 30x30. Esto ya que los paneles de 22w ya no se comercializan en masa en el mercando nacional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-05-2023
La convocante se mantiene con sus especificaciones técnicas establecidas ya que se obtuvo presupuesto de potenciales oferentes, por lo que entendemos que existe en el mercado nacional.		

Consulta 18 - Ítem 22 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aceptar un proyector con dimensiones (l*a*prof)(mm): 137*125*34		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-05-2023
La convocante se mantiene en las especificaciones técnicas, debido a que esas dimensiones serian las necesidades de la institución ya que la rosca no es estandar ni adaptable a otra dimensión.		