

Consultas Realizadas

Licitación 428120 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024

Consulta 1 - Ítem 4 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente, especificar la longitud del brazo a ser ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
El brazo para AP es el estándar de 1 metros aprox. con curvatura.		

Consulta 2 - Ítem 14 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2023
Ítem 14. Solicitamos a la convocante muy amablemente, aclarar que si el cable canal será de 10x5 cm o mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
La caja externa solicitado es 10cmx5cm con 2 ranura para colocar por la pared.		

Consulta 3 - Ítem 21 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente, poder aceptar canaletas con dimensiones 80x50 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
Solicitamos canaleta ranurado gris de 40mmx80mm.		

Consulta 4 - Ítem 22 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente, poder aceptar canaletas con dimensiones 50X40 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
Solicitamos canaletas 60mmx40mm blanco.		

Consulta 5 - Ítem 29- EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente, poder aceptar Cintillo de PVC de 150x3.5mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
Aceptamos cintillos medida: 150mmx3.5mm o 0.35cmx 15cm.		

Consulta 6 - Ítem 31 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante muy amablemente, poder aceptar Cintillo de PVC de 300x4.8mm.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Solicitamos cintillos medida: 5x350mm

Consulta 7 - Ítem 32 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante muy amablemente, poder aceptar conectores dentados 16-95/1.5-10 mm². Debido a que las medidas solidas actualmente no son medidas comerciales existentes en el mercado local.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Solicitamos el conector dentado medida: 6/50mm.

Consulta 8 - Ítem 39 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante muy amablemente, poder aceptar lámparas de sodio de 250w, tubulares con rosca E40. Esto permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Solicitamos lampara de mercurio de 250w puede ser tubular.

Consulta 9 - ID 428120

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante, favor considerar cambiar el tipo de adjudicacion de "POR EL TOTAL" a "POR ITEM", muchas gracias

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Solicitamos al oferente adecuarse a lo establecido.

Consulta 10 - ITEM 14 - Caja externa pvc para uso con cable canal 10x5

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 14 - Caja externa pvc para uso con cable canal 10x5.
Favor especificar que tipo de caja externa sería?

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
------------------	---------------------------	------------

La caja externa solicitada es 10cmx5cm con 2 ranura para colocar por la pared.

Consulta 11 - ITEM 39 - Lampara de vapor mercurio de 250w, rosca E40

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2023
ITEM 39 - Lampara de vapor mercurio de 250w, rosca E40. Favor si se podría modificar a lampara led, por que el que es vapor mercurio ya no se fabrica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
Solicitamos lampara de mercurio de 250w puede ser tubular.		

Consulta 12 - ITEM 45 - Linterna LED de 750 lumenes para 350MT

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2023
ITEM 45 - Linterna LED de 750 lumenes para 350MT La linterna de 750 ya no se consigue en el mercado, favor modificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Se procede a eliminar ítem. En atención a la consulta Nº 12, se emite ADENDA correspondiente.		

Consulta 13 - ITEM 92 - foco luz mixta, Lámpara Luz Mixta 250W E40

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2023
ITEM 92 - foco luz mixta, Lámpara Luz Mixta 250W E40. Está mercadería no se fabrica mas, favor cambiar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Se procede a eliminar ítem. En atención a la consulta Nº 13, se emite ADENDA correspondiente.		

Consulta 14 - ITEM 93 - Linterna LED de 750 lumenes para 350MT

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2023
ITEM 93 - Linterna LED de 750 lumenes para 350MT La linterna de 750 ya no se consigue en el mercado, favor modificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
Se elimino el ítem 93, se encuentra repetido en el ítem 45.		

Consulta 15 - Ítem 43 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente, poder aceptar puede ser aceptados reflectores cuyo ángulo de apertura sea=100°; el rango de Tensión=120-277V y el IP sea 65. Lo solicitado encuentra sustento legal en el art 20 de la Ley 2051/03, Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones no se podrán exigir requisitos distintos señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas;		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
Se acepta el angulo de 100º y el IP puede ser 65 o 66 siempre y cuando no afecte que sea con protección para el uso en el Exterior.		

Consulta 16 - Ítem 44 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente, poder aceptar puede ser aceptados reflectores cuyo grado IP sea 65. Lo solicitado encuentra sustento legal en el art 20 de la Ley 2051/03, Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones no se podrán exigir requisitos distintos señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas;		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
Se acepta el grado IP 65 o 66.		

Consulta 17 - Ítem 60 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente, poder aceptar Paneles LED 18w circular adosar, 1440lm, vida util (h): 25000, diametro: 225mm, luz fria 6500k. Lo solicitado encuentra sustento legal en el art 20 de la Ley 2051/03, Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones no se podrán exigir requisitos distintos señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas;		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
Panel LED 18w: No se acepta menor diámetro a 300mm porque debe cubrir abertura existente.		

Consulta 18 - Ítem 62 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente, poder aceptar Panel LED 24w circular de embutir, 1920lm, vida util (h): 25000, diametro: 225mm, luz fria 6500k. Lo solicitado encuentra sustento legal en el art 20 de la Ley 2051/03, Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones no se podrán exigir requisitos distintos señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas;		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
Panel LED 24w de embutir: No se acepta menor diámetro a 300mm porque debe cubrir la abertura existente.		

Consulta 19 - Ítem 63 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente, poder aceptar Panel LED 24w cuadrado adosar, 1920lm, vida util (h): 25000, medida: 225mm, luz fria 6500k. Lo solicitado encuentra sustento legal en el art 20 de la Ley 2051/03, Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones no se podrán exigir requisitos distintos señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas;		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
Panel LED 24w de cuadrado: No se acepta menor diámetro a 300mm porque debe cubrir la abertura existente.		

Consulta 20 - Ítem 62 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante muy amablemente,
poder aceptar Panel LED 24w circular de embutir, 1920lm, vida util (h): 25000, diametro: 225mm, luz fria 6500k

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
-----------	--------------------	------------

Panel LED 24w de circular de embutir: No se acepta menor diámetro a 300mm porque debe cubrir la abertura existente.