Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 428893 - MEJORAS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

Consulta 1 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº1 se refiere a “Aberturas”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 2 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
2. La descripción del ítem Nº2 se refiere a “Limpieza de obra”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 3 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
3. La descripción del ítem Nº3 y Nº4 se refiere a “Preparación de obra”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 4 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
4. La descripción del ítem Nº5, Nº6 y Nº7 se refiere a “Limpieza de obra”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 5 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº8 se refiere a “Revoques”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 6 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº9 se refiere a “Pilar”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 7 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº10 se refiere a “Pilar”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 8 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº11 se refiere a “Colocación de hormigón armado”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 9 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº12 se refiere a “Revoques”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 10 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº13 se refiere a “Servicio de pintura”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 11 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº14 se refiere a “Servicio de pintura”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 12 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº15 se refiere a “Limpieza de obra”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 13 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº16 se refiere a “Preparación de obra”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 14 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº17 se refiere a “Servicio de pintura”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 15 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº18 se refiere a “Servicio de pintura”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 16 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº19 se refiere a “Preparación de obra”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 17 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº20 se refiere a “Preparación de obra”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 18 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº20 se refiere a “Preparación de obra”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 19 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº21, Nº22 y Nº23 se refiere a “Preparación de obra”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 20 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº24 se refiere a “Servicio de pintura”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 21 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº25 y Nº26 se refiere a “Pilar”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 22 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº27 y Nº28 se refiere a “Colocacion de hormigon armado”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 23 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº29 se refiere a “Construccion/Colocacion de techo/tinglado”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 24 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº30 y Nº31 se refiere a “Servicio de instalacion de chapa”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 25 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023

La descripción del ítem Nº32 y Nº33 se refiere a “Cimiento”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023

La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.

Consulta 26 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023

La descripción del ítem Nº34 se refiere a “Mamposteria”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023

La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.

Consulta 27 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023

La descripción del ítem Nº35 se refiere a “Revoques”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023

La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.

Consulta 28 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023

La descripción del ítem Nº36 y 37 se refiere a “Servicio de pintura”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023

La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.

Consulta 29 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023

La descripción del ítem Nº38 se refiere a “Construccion/Colocacion de techo/tinglado”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023

La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.

Consulta 30 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023

La descripción del ítem Nº39 se refiere a “Servicio de pintura”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023

La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.

Consulta 31 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023

La descripción del ítem Nº40 se refiere a “Aberturas”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023

La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.

Consulta 32 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023

La descripción del ítem Nº41, 42 y 43 se refiere a “Construccion e instalaciones electricas”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023

La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.

Consulta 33 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023

La descripción del ítem Nº44 se refiere a “Construccion e instalaciones electricas”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023

La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.

Consulta 34 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº45 se refiere a “Pilar”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 35 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº46 se refiere a “Pilar”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 36 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº47 y Nº48 se refiere a “Colocacion de hormigon armado”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 37 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº49 se refiere a “Servicio de instalacion de chapa”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 38 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº50 se refiere a “Construccion/Colocacion de techo/tinglado”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 39 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº51 se refiere a “Colocacion de pisos - contrapisos”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 40 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº52 se refiere a “Servicio de pintura”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 41 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº53 y Nº54 se refiere a “Revoques”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 42 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº55 y Nº56 se refiere a “Servicio de pintura”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 43 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº57 se refiere a “Servicio de pintura”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 44 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº58 y Nº59 se refiere a “Colocacion de pisos - contrapisos”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 45 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº60 se refiere a “Mamposteria”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 46 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº61 se refiere a “Colocacion de pisos - contrapisos”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 47 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº62 y Nº63 se refiere a “Servicio de pintura”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 48 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº64 y Nº65 se refiere a “Preparacion de obra”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 49 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº66 se refiere a “Limpieza de obra”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 50 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº67,68,69 y 70 se refiere a “Colocacion de hormigon armado”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 51 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº71 se refiere a “Revoques”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 52 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº72 y 73 se refiere a “Servicio de pintura”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 53 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº74 y 75 se refiere a “Cimiento”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 54 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº76 y 77 se refiere a “Pilar”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 55 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº78 se refiere a “Revoques”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 56 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº79 y 80 se refiere a “Servicio de pintura”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 57 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 81 y 82 se refiere a “Pilar”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 58 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 83, 84, 85 y 86 se refiere a “Aberturas”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 59 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 87 y 88 se refiere a “Cimiento”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 60 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 89 y 90 se refiere a “Colocacion de hormigon armado”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 61 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 91 se refiere a “Mamposteria”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 62 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 92 se refiere a “Colocacion de pisos - contrapisos”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 63 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 93 se refiere a “Aislacion”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 64 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 94 y 95 se refiere a “Mamposteria”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 65 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 96 se refiere a “Servicio de instalacion de chapa”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 66 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 97 y 98 se refiere a “Construccion/Colocacion de techo/tinglado”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 67 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 97 y 98 se refiere a “Construccion/Colocacion de techo/tinglado”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 68 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 106 se refiere a “Construccion e instalaciones electricas”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 69 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 107 y 108 se refiere a “Revoques”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 70 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 109, 110, 111, 112, 113 se refiere a “Colocacion de pisos - contrapisos”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 71 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 113, 114, 115, 116, 117 y 118 se refiere a “Aberturas”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 72 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 119, 120, 121, 122 y 123 se refiere a “Servicio de pintura”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 73 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 124 se refiere a “Mamposteria”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 74 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 125, 126 y 127 se refiere a “Instalaciones sanitarias”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 75 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 128 se refiere a “Construccion e instalaciones eléctricas”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 76 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 129, 130, 131, 132 y 133 se refiere a “Instalaciones sanitarias”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 77 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 134, 135 y 136 se refiere a “Mamposteria”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 78 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 137, 138 y 139 se refiere a “Instalaciones sanitarias”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 79 - Rectificación de descripción de bienes en planilla de ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2023
La descripción del ítem Nº 140 se refiere a “Mamposteria”, el cual no engloba el alcance total de dicho trabajo, además del hecho que la descripción utilizada no hace referencia a ninguna zona de intervención de la obra y dicho ítem aparece de forma repetida en la planilla. Además de esto, las EETT no siguen el orden utilizado en la planilla de ítems solicitados por lo cual el proceso de cruzamiento de los datos técnicos para cotización en planilla no resulta eficiente. En base a lo mencionado, se solicita una rectificación de la descripción de dicho ítem, de tal manera que se especifique claramente el alcance y la zona de intervención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 80 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2023
"Item 175, Provision de CINTAS PRECAUCION (amarillo/negro) en rollo de 300 m" Favor verificar y/o en su defecto rectificar la unidad de medida o el precio referencial, ya que los mismos no son coherentes para lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 81 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 1: favor aclarar alcance del trabajo a ejecutar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 82 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 2: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con la existencia de varias veces "limpieza" se vuelve confuso el rubro correspondiente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 83 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 3: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con "preparacion de obra" se podria asumir varias alternativas de posibilidades el cual podria no reflejar la necesidad de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 84 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 4: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con "preparacion de obra" se podria asumir varias alternativas de posibilidades el cual podria no reflejar la necesidad de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 85 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 5: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con la existencia de varias veces "limpieza" se vuelve confuso el rubro correspondiente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 86 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 6: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con la existencia de varias veces "limpieza" se vuelve confuso el rubro correspondiente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 87 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 7: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con la existencia de varias veces "limpieza" se vuelve confuso el rubro correspondiente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 88 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 11: favor comentar el proposito del H°A° para así garantizar la oferta y la finalidad de la que será construida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 89 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 12: favor aclarar tipo de revoque		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 90 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 13: favor aclarar tipo de pintura a utilizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 91 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 14: favor aclarar tipo de pintura a utilizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 92 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 15: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con la existencia de varias veces "limpieza" se vuelve confuso el rubro correspondiente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 93 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 16: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con "preparacion de obra" se podria asumir varias alternativas de posibilidades el cual podria no reflejar la necesidad de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 94 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 17: favor aclarar tipo de pintura a utilizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 95 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 18: favor aclarar tipo de pintura a utilizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 96 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 19: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con "preparacion de obra" se podria asumir varias alternativas de posibilidades el cual podria no reflejar la necesidad de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 97 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 20: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con "preparacion de obra" se podria asumir varias alternativas de posibilidades el cual podria no reflejar la necesidad de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 98 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 21: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con "preparacion de obra" se podria asumir varias alternativas de posibilidades el cual podria no reflejar la necesidad de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 99 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 22: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con "preparacion de obra" se podria asumir varias alternativas de posibilidades el cual podria no reflejar la necesidad de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 100 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 23: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con "preparacion de obra" se podria asumir varias alternativas de posibilidades el cual podria no reflejar la necesidad de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 101 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 24: favor aclarar tipo de pintura a utilizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 102 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 27: favor comentar el proposito del H°A° para así garantizar la oferta y la finalidad de la que será construida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 103 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 28: favor comentar el proposito del H°A° para así garantizar la oferta y la finalidad de la que será construida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 104 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 29: favor verificar la unidad de medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 105 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 34: especificar el esesor del mismo así como tamben si será de ladrillo común y/o visto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 106 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 36: favor aclarar tipo de pintura a utilizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 107 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 37: favor aclarar tipo de pintura a utilizar y verificar unidad de medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 108 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 39: favor aclarar tipo de pintura a utilizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 109 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 40: favor aclarar alcance del trabajo a ejecutar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 110 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 41: favor definir el alcance del rubro a ejecutar ya que existen varias posibilidades y tambien el item es repetitivo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 111 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 42: favor definir el alcance del rubro a ejecutar ya que existen varias posibilidades y tambien el item es repetitivo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 112 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 43: favor definir el alcance del rubro a ejecutar ya que existen varias posibilidades y tambien el item es repetitivo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 113 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 44: favor definir el alcance del rubro a ejecutar ya que existen varias posibilidades y tambien el item es repetitivo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 114 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 47: favor comentar el proposito del H°A° para así garantizar la oferta y la finalidad de la que será construida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 115 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 48: favor comentar el proposito del H°A° para así garantizar la oferta y la finalidad de la que será construida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 116 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 51: aclarar si el rubro se refiere a piso + contrapiso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 117 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 52: favor aclarar tipo de pintura a utilizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 118 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 55: favor aclarar tipo de pintura a utilizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 119 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 56: favor aclarar tipo de pintura a utilizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 120 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 57: favor aclarar tipo de pintura a utilizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 121 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 58: aclarar si el rubro se refiere a piso + contrapiso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 122 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 59: aclarar si el rubro se refiere a piso + contrapiso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 123 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 60: verificar unidad de medida, especificar el esesor del mismo así como tamben si será de ladrillo común y/o visto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 124 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 61: aclarar si el rubro se refiere a piso + contrapiso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 125 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 62: favor aclarar tipo de pintura a utilizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 126 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 63: favor aclarar tipo de pintura a utilizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 127 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 64: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con "preparacion de obra" se podria asumir varias alternativas de posibilidades el cual podria no reflejar la necesidad de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 128 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 65: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con "preparacion de obra" se podria asumir varias alternativas de posibilidades el cual podria no reflejar la necesidad de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 129 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 66: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con la existencia de varias veces "limpieza" se vuelve confuso el rubro correspondiente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 130 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 67: favor comentar el proposito del H°A° para así garantizar la oferta y la finalidad de la que será construida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 131 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 68: favor comentar el proposito del H°A° para así garantizar la oferta y la finalidad de la que será construida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 132 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 69: favor comentar el proposito del H°A° para así garantizar la oferta y la finalidad de la que será construida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 133 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 83, 84, 85, 86, 114, 115, 116, 117, 118: favor aclarar alcance del trabajo a ejecutar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 134 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 93: aclarar tipo de aislacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 135 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 70, 89, 90: favor comentar el proposito del H°A° para así garantizar la oferta y la finalidad de la que será construida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 136 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 92, 109, 110, 111, 112, 113: aclarar si el rubro se refiere a piso + contrapiso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 137 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106: favor definir el alcance del rubro a ejecutar ya que existen varias posibilidades y tambien el item es repetitivo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 138 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 128: delimitar alcance del trabajo a ejecutar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 139 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 139: delimitar alcance del trabajo a ejecutar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 140 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 141: favor aclarar el alcance de ejecución con el detalle correspondiente del rubro a ser ofertado, ya que con la existencia de varias veces "limpieza" se vuelve confuso el rubro correspondiente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 141 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 95: especificar el esesor del mismo así como tamben si será de ladrillo común y/o visto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 142 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 134, 135, 140: verificar unidad de medida, especificar el espesor del mismo así como tamben si será de ladrillo común y/o visto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 143 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 91, 94, 95, 124, 136: especificar el espesor del mismo así como tamben si será de ladrillo común y/o visto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 144 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Item 72, 73, 79, 80, 119, 120, 121, 122, 123: favor aclarar tipo de pintura a utilizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
La cuestión, motivo de la consulta se ha subsanado mediante la Adenda Nº 1 en el presente llamado.		

Consulta 145 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2023
Ítem 37: favor verificar la unidad de medida, el mismo aparentemente no cumple con el trabajo a ser realizado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
En este ítem la unidad de medida es m2 que se refiere a la cantidad de mano de obra requerida para los servicios de pintura (25.30 m2).-		

Consulta 146 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2023
Ítem 41: es posible que se pueda delimitar el alcance de cantidad a ser proveida para una garantía optima de cubrir la necesidad en ejecución del rubro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
En este ítem de Provisión y colocación de caños corrugados de 3/4" para colocación de cables se refiere solamente en la parte de galería de espera de 10 x 10 a ser construida. Cantidad de caño corrugado a ser utilizado: 3 rollos.		

Consulta 147 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2023
Ítem 42: es posible que se pueda delimitar el alcance de cantidad a ser proveida de cada uno de los cables mencionados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
En este Provisión y colocación de cables de 2mm y 4mm para circuito eléctrico se refiere solamente en la parte de galería de espera de 10 x 10 a ser construida. Cantidad de cables a ser utilizada: 1 rollo de 2mm y 1 rollo de 4mm.		

Consulta 148 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2023
Ítem 44: es posible que se pueda delimitar el alcance de cantidad a ser proveida para una garantia optima de cubrir la necesidad en ejecucion del rubro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
En este ítem Mano de obra de instalación eléctrica solamente se refiere a los trabajos que se realizaran en la parte de galería de espera de 10 x 10 a ser construida.		

Consulta 149 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2023
Ítem 99: es posible que se pueda delimitar el alcance de cantidad a ser proveida para una garantia optima de cubrir la necesidad en ejecucion del rubro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
En este ítem Provisión y colocación de caños corrugados de 3/4" para colocación de cables se refiere a la cantidad de caño corrugado requerida en la zona de construcción nueva de depósito y galería de ambulancia. Cantidad de caño corrugado a ser utilizado: 6 rollos.		

Consulta 150 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2023
Ítem 100: es posible que se pueda delimitar el alcance de cantidad a ser proveida de cada uno de los cables mencionados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
En este Provisión y colocación de cables de 2mm y 4mm para circuito eléctrico se refiere a la cantidad de cables requerida en la zona de construcción nueva de depósito y galería de ambulancia. Cantidad de cables a ser utilizado: 4 rollos de 2mm y 4 rollos de 4mm.		

Consulta 151 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2023
Ítem 106: es posible que se pueda delimitar el alcance de cantidad a ser proveida para una garantia optima de cubrir la necesidad en ejecucion del rubro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
En este ítem de Mano de obra de instalación eléctrica se refiere a la cantidad de mano de obra requerida para los trabajos de instalación eléctrica en zona de construcción de depósito y galería de ambulancia.		

Consulta 152 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2023
Ítem 134: solo se refiere a provision de material?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
En este ítem se refiere a la cantidad de cemento blanco requerido para la masilla de los azulejos en baño en zona de construcción de depósito y galería de ambulancia. Cantidad de cemento blanco 1.30 kilogramos.		

Consulta 153 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2023
Ítem 135: solo se refiere a provision de material?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
En este ítem se refiere a la cantidad de Masilla común requerido para la masilla de los azulejos en baño en zona de construcción de depósito y galería de ambulancia. Cantidad de Masilla común requerida 1.30 kilogramos.		

Consulta 154 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2023
Ítem 136: es posible que se pueda delimitar el alcance de cantidad a ser proveida para una garantia optima de cubrir la necesidad en ejecucion del rubro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
En este ítem se refiere a la cantidad de mano de obra requerida para la colocación de juegos de baño, colocación de azulejos y terminación de baño en zona de construcción de depósito y galería de ambulancia.		

Consulta 155 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2023
Ítem 137: es posible que se pueda delimitar el alcance de cantidad a ser proveida para una garantia optima de cubrir la necesidad en ejecucion del rubro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
En este ítem de Provisión de agua corriente para baño con tubo de 1" se refiere solamente a abastecimiento de agua potable para baño en zona de construcción de depósito y galería de ambulancia.		

Consulta 156 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2023
Ítem 140: favor verificar la unidad de medida, el mismo aparentemente no cumple con el trabajo a ser realizado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-04-2023
En este ítem de Reparación de vereda frontal. Incluye mano de obra se refiere a los trabajos de reparación de vereda que se ubica en el frente del hospital que presenta grietas y fisuras. Ancho de 0.80 cm y largo de 90 metros.		